

別紙④

<焼却施設>

更新日 2024/4/18

2. 排ガスの分析結果(2023年4月から2024年3月まで)

(1) ばい煙量又はばい煙濃度

1号炉

規定項目		6ヶ月に1回以上	6ヶ月に1回以上
採取位置		別紙⑦のとおり	別紙⑦のとおり
採取した年月日		2023/4/20	2023/12/14
測定結果が得られた日		2023/5/25	2024/2/21
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.01m <sup>3</sup> /h未満	0.01m <sup>3</sup> /h未満
	ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> 未満	0.01g/m <sup>3</sup> 未満
	塩化水素	0.5mg/m <sup>3</sup> 未満	0.5mg/m <sup>3</sup>
	窒素酸化物	58ppm	74ppm
	フッ素化合物	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満

2号炉

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり
採取した年月日		2023/4/20	2023/6/26	2023/8/23	2023/12/22	2023/12/14	2024/2/21
測定結果が得られた日		2023/5/25	2023/7/14	2023/9/15	2024/1/23	2024/2/21	2024/3/25
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.01m <sup>3</sup> /h未満	0.03m <sup>3</sup> /h未満	0.39m <sup>3</sup> /h	0.03m <sup>3</sup> /h未満	0.01m <sup>3</sup> /h未満	0.04m <sup>3</sup> /h
	ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> 未満	0.01g/m <sup>3</sup> 未満	0.01g/m <sup>3</sup> 未満	0.01g/m <sup>3</sup> 未満	0.01g/m <sup>3</sup> 未満	0.01m <sup>3</sup> /h未満
	塩化水素	0.6mg/m <sup>3</sup> 未満	0.6mg/m <sup>3</sup> 未満	0.6mg/m <sup>3</sup> 未満	1.5mg/m <sup>3</sup>	0.6mg/m <sup>3</sup> 未満	0.6mg/m <sup>3</sup> 未満
	窒素酸化物	47ppm	51ppm	54ppm	54ppm	42ppm	62ppm
	フッ素化合物	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満

3号炉

規定項目		6ヶ月に1回以上	6ヶ月に1回以上
採取位置		別紙⑨のとおり	別紙⑨のとおり
採取した年月日		2023/4/19	2023/12/13
測定結果が得られた日		2023/5/25	2024/2/21
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.005m <sup>3</sup> /h未満	0.005m <sup>3</sup> /h未満
	ばいじん	0.01g/m <sup>3</sup> 未満	0.01g/m <sup>3</sup> 未満
	塩化水素	0.8mg/m <sup>3</sup> 未満	1.2mg/m <sup>3</sup>
	窒素酸化物	76ppm	60ppm
	フッ素化合物	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満	0.8μg/m <sup>3</sup> 未満

