

(別紙⑨-2)

<焼却施設1号炉>

1. 燃焼室ガス温度 (2022年4月～)

・2023年度 (2023年4月～2024年3月)

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2023/5/10	2023/7/12	2023/9/6	2023/11/2	2024/1/17	2024/3/6
測定時間	9:50～15:04	10:00～15:21	10:00～15:03	10:12～15:41	10:00～15:20	10:00～13:05
燃焼室ガス温度 (C°)	941～984	980～1001	910～939	931～975	929～1006	944～1001
乾式集塵機入口ガス温度 (C°)	234～242	261～265	253～262	262～274	253～266	249～263
湿式集塵機入口ガス温度 (C°)	69～73	72～73	68～72	68～73	65～70	64～70
一酸化炭素濃度 (ppm)	1.7～66.0	3.6～11.1	0.3～29.6	0.0～4.2	0.4～15.3	1.9～29.3

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算

1. 燃焼室ガス温度 (2023年4月～)

・2024年度 (2024年4月～2025年3月)

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2024/5/14	2024/7/16	2024/9/4	2024/11/8	2025/1/15	2025/3/12
測定時間	10:17～14:17	9:33～15:09	9:55～15:01	9:45～12:38	9:55～15:18	9:56～13:08
燃焼室ガス温度 (C°)	957～1001	955～992	920～973	931～1054	915～976	950～974
乾式集塵機入口ガス温度 (C°)	263～278	260～277	260～271	267～277	260～276	254～268
湿式集塵機入口ガス温度 (C°)	67～70	69～73	68～72	65～69	64～67	65～69
一酸化炭素濃度 (ppm)	0.1～9.9	0.9～62.2	2.6～23.8	0.0～61.3	0～38.9	0.0～19.7

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算

<焼却施設1号炉>

1. 燃焼室ガス温度（2024年4月～）

・2025年度（2025年4月～2026年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2025/5/14	2025/7/9	2025/9/3	2025/11/7	2026/1/14	2026/3/11	
測定時間	9:45～14:30	10:00～15:22	9:50～15:00	9:27～14:18	10:14～15:32	9:43～14:50	
燃焼室ガス温度（C°）	958～982	914～985	917～986	951～989	927～1016	954～1019	
乾式集塵機入口ガス温度（C°）	253～264	265～278	271～278	259～279	252～269	260～279	
湿式集塵機入口ガス温度（C°）	67～71	68～73	69～73	66～72	64～70	62～70	
一酸化炭素濃度（ppm）	0～13.7	0.0～53.7	0.0～19.6	0.0～54.4	9.1～73.5	0～53.4	

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算

1. 燃焼室ガス温度（2025年4月～）

・2026年度（2026年4月～2027年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2026/5/14	2026/7/3	2026/9/3				
測定時間	9:55～15:08	10:10～15:38	9:50～15:41				
燃焼室ガス温度（C°）	957～998	952～1003	919～1027				
乾式集塵機入口ガス温度（C°）	254～270	246～267	250～268				
湿式集塵機入口ガス温度（C°）	66～71	66～71	67～71				
一酸化炭素濃度（ppm）	0～39	1.9～16.4	1.8～68.1				