

別紙④

<焼却施設>

更新日 2021/4/16

2. 排ガスの分析結果(2020年4月から2021年3月まで)

(1) ばい煙量又はばい煙濃度

1号炉

規定項目	6ヶ月に1回以上	6ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙⑦のとおり	別紙⑦のとおり	
採取した年月日	2020/4/16	2020/11/5	
測定結果が得られた日	2020/6/5	2020/12/21	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.07m3/h	0.01m3/h未満
	ばいじん	0.01g/m3未満	0.01g/m3未満
	塩化水素	10mg/m3未満	10mg/m3未満
	窒素酸化物	40ppm	30ppm
	フッ素化合物	0.8mg/m3未満	0.8mg/m3未満

2号炉

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	
採取した年月日	2020/4/6	2020/6/24	2020/8/6	2020/11/5	2020/12/17	2021/2/18	
測定結果が得られた日	2020/6/5	2020/7/14	2020/9/4	2020/12/21	2021/1/20	2021/3/2	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.02m3/h	0.03m3/h	0.35m3/h	0.04m3/h	0.02m3/h	0.02m3/h
	ばいじん	0.01g/m3未満	0.01g/m3未満	0.01g/m3未満	0.01g/m3未満	0.01g/m3未満	0.01g/m3未満
	塩化水素	10mg/m3未満	10mg/m3未満	10mg/m3未満	10mg/m3未満	10mg/m3未満	10mg/m3未満
	窒素酸化物	40ppm	40ppm	60ppm	30ppm未満	36ppm	30ppm未満
	フッ素化合物	0.8mg/m3未満	0.8mg/m3未満	1.2mg/m3	0.8mg/m3未満	0.8mg/m3未満	0.8mg/m3未満

3号炉

規定項目	6ヶ月に1回以上	6ヶ月に1回以上	6ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙⑨のとおり	別紙⑨のとおり	別紙⑨のとおり	
採取した年月日	2020/5/25	2020/11/4		
測定結果が得られた日	2020/6/23	2020/12/21		
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.01m3/h未満	0.01m3/h未満	
	ばいじん	0.01g/m3未満	0.01g/m3未満	
	塩化水素	10mg/m3未満	10mg/m3未満	
	窒素酸化物	60ppm	40ppm	
	フッ素化合物	0.8mg/m3未満	0.8mg/m3未満	

