

## 別紙④

&lt;焼却施設&gt;

更新日 2022/4/12

## 2. 排ガスの分析結果(2021年4月から2022年3月まで)

## (1) ばい煙量又はばい煙濃度

## 1号炉

規定項目		6ヶ月に1回以上	6ヶ月に1回以上
採取位置		別紙⑦のとおり	別紙⑦のとおり
採取した年月日		2021/4/19	2021/10/21
測定結果が得られた日		2021/6/9	2021/11/11
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫酸酸化物	0.009m <sup>3</sup> /h	0.15m <sup>3</sup> /h
	ばいじん	0.01g/m未滿	0.01g/m未滿
	塩化水素	0.6mg/m未滿	0.5mg/m未滿
	窒素酸化物	30ppm未滿	30ppm未滿
	フッ素化合物	0.8mg/m未滿	1.0mg/m

## 2号炉

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり	別紙⑧のとおり
採取した年月日		2021/4/19	2021/6/23	2021/8/17	2021/10/21	2021/12/13	2022/2/16
測定結果が得られた日		2021/6/9	2021/7/9	2021/9/6	2021/11/11	2022/1/6	2022/2/25
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫酸酸化物	0.01m <sup>3</sup> /h	0.05m <sup>3</sup> /h	0.01m <sup>3</sup> /h	0.04m <sup>3</sup> /h	0.01m <sup>3</sup> /h	0.01m <sup>3</sup> /h
	ばいじん	0.01g/m未滿	0.01g/m未滿	0.01g/m未滿	0.01g/m未滿	0.01g/m未滿	0.01g/m未滿
	塩化水素	0.6mg/m未滿	1.6mg/m	0.6mg/m未滿	0.7mg/m未滿	0.5mg/m未滿	0.5mg/m
	窒素酸化物	33ppm	66ppm	34ppm	41ppm	30ppm未滿	36ppm
	フッ素化合物	0.8mg/m未滿	0.8mg/m未滿	0.9mg/m	0.9mg/m	0.8mg/m	0.8mg/m未滿

## 3号炉

規定項目		6ヶ月に1回以上	6ヶ月に1回以上
採取位置		別紙⑨のとおり	別紙⑨のとおり
採取した年月日		2021/4/19	2021/10/20
測定結果が得られた日		2021/6/9	2021/11/11
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫酸酸化物	0.005m <sup>3</sup> /h	0.009m <sup>3</sup> /h
	ばいじん	0.01g/m未滿	0.01g/m未滿
	塩化水素	0.7mg/m	0.8mg/m
	窒素酸化物	40ppm	55ppm
	フッ素化合物	0.9μg/m	1.1μg/m

