（別紙⑨-1）
＜焼却施設1号炉＞

1．冷却施設・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去の実施状況と措置（2023年3月～）

規定項目	ばいじんを除去した日
ばいじんの除去を行った日	例)2022年11月1日
	2023/3/20
	2023/10/1
	2024/3/20
	2024/10/1
	2025/3/14
	2025/10/5
	2026/3/23

2．排ガスの分析結果（2018年4月～）

・2021年度　（2021年4月～2022年3月）

規定項目			2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日			2021/5/11	2021/7/7	2021/9/8	2021/11/8	2022/1/19	2022/3/2
測定結果が得られた日			2021/6/11	2021/8/12	2021/9/30	2021/12/9	2022/2/14	2022/3/23
ばい煙量又は	硫黄酸化物	1.5 (Nm3/h)	1 (Nm3/h)未満	0.04 (Nm3/h)未満	0.036 (Nm3/h)未満	0.033 (Nm3/h)未満	0.031 (Nm3/h)未満	0.034 (Nm3/h)未満
ばい煙濃度	ばいじん	0.05 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.002 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満
	塩化水素	700 (mg/Nm3)	0.7 (mg/Nm3)未満	3.0 (mg/Nm3)未満	1.0 (mg/Nm3)未満	0.8 (mg/Nm3)未満	6.6 (mg/Nm3)未満	1.0 (mg/Nm3)未満
	窒素酸化物	100 (ppm)	16 (ppm)	9 (ppm)	7.9 (ppm)	12 (ppm)	13 (ppm)	11 (ppm)

・2022年度　（2022年4月～2023年3月）

規定項目			2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日			2022/5/9	2022/7/7	2022/9/7	2022/11/1	2023/1/27	2023/3/3
測定結果が得られた日			2022/6/8	2022/8/8	2022/9/29	2022/11/28	2023/2/16	2023/3/22
ばい煙量又は	硫黄酸化物	1.5 (Nm3/h)	0.033 (Nm3/h)未満	0.04 (Nm3/h)未満	0.032 (Nm3/h)未満	0.035 (Nm3/h)未満	0.04 (Nm3/h)未満	0.038 (Nm3/h)未満
ばい煙濃度	ばいじん	0.05 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.0006 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.0009 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満
	塩化水素	700 (mg/Nm3)	0.7 (mg/Nm3)未満	3.0 (mg/Nm3)未満	1 (mg/Nm3)未満	0.7 (mg/Nm3)未満	3 (mg/Nm3)未満	1 (mg/Nm3)
	窒素酸化物	100 (ppm)	14 (ppm)	9 (ppm)	11 (ppm)	14 (ppm)	11 (ppm)	17 (ppm)

・2023年度　（2023年4月～2024年3月）

規定項目			2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日			2023/5/10	2023/7/12	2023/9/6	2023/11/2	2024/1/17	2024/3/6
測定結果が得られた日			2023/6/9	2023/8/11	2023/10/11	2023/12/1	2024/2/14	2024/3/27
ばい煙量又は	硫黄酸化物	1.5 (Nm3/h)	0.06 (Nm3/h)未満	0.04 (Nm3/h)未満	0.04 (Nm3/h)未満	0.03 (Nm3/h)未満	0.04 (Nm3/h)未満	0.035 (Nm3/h)未満
ばい煙濃度	ばいじん	0.05 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.0004 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.0020 (g/Nm3)未満
	塩化水素	700 (mg/Nm3)	0.7 (mg/Nm3)未満	3 (mg/Nm3)未満	3 (mg/Nm3)未満	0.6(mg/Nm3)	3 (mg/Nm3)未満	1 (mg/Nm3)未満
	窒素酸化物	100 (ppm)	8 (ppm)	12 (ppm)	4 (ppm)	13 (ppm)	9(ppm)	11 (ppm)

・2024年度　（2024年4月～2025年3月）

規定項目			2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日			2024/5/14	2024/7/16	2024/9/4	2024/11/8	2025/1/15	2025/3/12
測定結果が得られた日			2024/6/14	2024/8/30	2024/10/8	2024/12/6	2025/2/27	2025/4/4
ばい煙量又は	硫黄酸化物	1.5 (Nm3/h)	0.017 (Nm3/h)未満	0.017 (Nm3/h)未満	0.040 (Nm3/h)未満	0.018 (Nm3/h)未満	0.03500 (Nm3/h)未満	0.034 (Nm3/h)未満
ばい煙濃度	ばいじん	0.05 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.005 (g/Nm3)未満	0.0004 (g/Nm3)未満	0.0050 (g/Nm3)未満	0.0050 (g/Nm3)未満	0.0008 (g/Nm3)未満
	塩化水素	700 (mg/Nm3)	0.7 (mg/Nm3)未満	0.7 (mg/Nm3)未満	3.0 (mg/Nm3)未満	0.7 (mg/Nm3)未満	0.7 (mg/Nm3)未満	2.5(mg/Nm3)
	窒素酸化物	100 (ppm)	9 (ppm)	12 (ppm)	13 (ppm)	10 (ppm)	12 (ppm)	12 (ppm)

・2025年度　（2025年4月～2026年3月）

規定項目			2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に2回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日			2025/5/14	2025/7/9	2025/9/3	2025/11/7	2026/1/14	2026/3/11
測定結果が得られた日			2025/6/16	2025/8/6	2025/10/3	2025/12/8	2026/2/9	2026/3/31
ばい煙量又は	硫黄酸化物	1.5 (Nm3/h)	0.017 (Nm3/h)未満	0.040 (Nm3/h)未満	0.040 (Nm3/h)未満	0.015 (Nm3/h)未満	0.040 (Nm3/h)未満	0.040 (Nm3/h)未満
ばい煙濃度	ばいじん	0.05 (g/Nm3)	0.0050 (g/Nm3)未満	0.0007(g/Nm3)	0.0004 (g/Nm3)未満	0.0050 (g/Nm3)未満	0.0029(g/Nm3)	0.0010(g/m3)
	塩化水素	700 (mg/Nm3)	0.7 (mg/Nm3)未満	3.0 (mg/Nm3)未満	3.0 (mg/Nm3)未満	0.7 (mg/Nm3)未満	3.0 (mg/Nm3)未満	3.0 (mg/Nm3)未満
	窒素酸化物	100 (ppm)	16 (ppm)	12(ppm)	13 (ppm)	11 (ppm)	19 (ppm)	36 (ppm)

・2026年度　（2026年4月～2027年3月）

規定項目			2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日			2026/5/14	2026/7/3				
測定結果が得られた日			2026/6/12	2026/8/5				
ばい煙量又は	硫黄酸化物	1.5 (Nm3/h)	0.019 (Nm3/h)未満	0.040 (Nm3/h)未満				
ばい煙濃度	ばいじん	0.05 (g/Nm3)	0.0050 (g/Nm3)未満	0.0024 (g/Nm3)				
	塩化水素	700 (mg/Nm3)	0.7 (mg/Nm3)未満	3.0 (mg/Nm3)未満				
	窒素酸化物	100 (ppm)	10 (ppm)	14 (ppm)				

※分析方法はJIS規格に準拠する
※設備の稼働状況に応じて、2ヶ月以上の間欠がある場合がある
※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については、硫黄酸化物・ばいじん・窒素酸化物は千葉県・袖ケ浦市との協定値、塩化水素は大気汚染防止法規制値となる

・ダイオキシン類の分析結果

規定項目		1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日		2012/11/29	2013/10/22	2014/12/12	2015/10/26	2016/9/17	2017/8/4
測定結果が得られた日		2013/1/28	2013/11/29	2015/1/21	2015/12/1	2016/10/17	2017/9/11
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	1 (ng-TEQ/m3N)	0.0350 (ng-TEQ/m3N)	0.0330 (ng-TEQ/m3N)	0.0210 (ng-TEQ/m3N)	0.0150 (ng-TEQ/m3N)	0.0016 (ng-TEQ/m3N)	0.0030 (ng-TEQ/m3N)

規定項目		1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日		2018/8/20	2019/8/7	2020/5/19	2021/7/7	2022/7/7	2023/9/6
測定結果が得られた日		2018/9/19	2019/9/10	2020/6/10	2021/8/12	2022/8/8	2023/10/11
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	1 (ng-TEQ/m3N)	0.026 (ng-TEQ/m3N)	0.046 (ng-TEQ/m3N)	0.0084 (ng-TEQ/m3N)	0.011 (ng-TEQ/m3N)	0.0028 (ng-TEQ/m3N)	0.097 (ng-TEQ/m3N)

規定項目		1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※				
採取した年月日		2024/9/4	2025/9/3				
測定結果が得られた日		2024/10/8	2025/10/3				
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	1 (ng-TEQ/m3N)	0.0076 (ng-TEQ/m3N)	0.0081 (ng-TEQ/m3N)				