

(別紙⑨-1)
<焼却施設2号炉>

1. 冷却施設・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去の実施状況と措置（2022年4月～）

規定項目	冷却設備
	例)2022年11月1日
	2022/7/28
	2022/12/27
	2023/8/6
	2023/12/27
	2024/8/3

2. 排ガスの分析結果（2020年4月～）

・2020年度（2020年4月～2021年3月）

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日							
測定結果が得られた日		2020/4/7	2020/6/2	2020/8/20	2020/10/6	2020/12/8	2021/2/2
ばいじん濃度	5.4 (Nm3/h)	0.07 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.09 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.12 (Nm3/h)未満
硫酸酸化物	0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満
塩化水素	700 (mg/Nm3)	13.0 (mg/Nm3)	8 (mg/Nm3)	10 (mg/Nm3)	7 (mg/Nm3)	3 (mg/Nm3)	9.6 (mg/Nm3)
窒素酸化物	40 (ppm)	9 (ppm)	7 (ppm)	5 (ppm)	8 (ppm)	14 (ppm)	6.8 (ppm)

・2021年度（2021年4月～2022年3月）

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日								
測定結果が得られた日		2021/4/7	2021/6/2	2021/7/14	2021/9/16	2021/10/21	2021/12/9	2022/2/3
ばいじん濃度	5.4 (Nm3/h)	0.08 (Nm3/h)未満	0.24 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)未満	0.12 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.11 (Nm3/h)未満
硫酸酸化物	0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)	0.0009 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満
塩化水素	90 (mg/Nm3)	26 (mg/Nm3)	5 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	6.4 (mg/Nm3)	7 (mg/Nm3)	6 (mg/Nm3)	13 (mg/Nm3)
窒素酸化物	40 (ppm)	4 (ppm)	2 (ppm)	14 (ppm)	6 (ppm)	10 (ppm)	2 (ppm)	5 (ppm)未満

・2022年度（2022年4月～2023年3月）

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日								
測定結果が得られた日		2022/4/6	2022/6/23	2022/7/8	2022/9/14	2022/10/5	2022/12/7	2023/2/3
ばいじん濃度	5.4 (Nm3/h)	0.42 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.20 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満
硫酸酸化物	0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.0050 (g/Nm3)未満	0.0008 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満
塩化水素	90 (mg/Nm3)	8 (mg/Nm3)未満	4 (mg/Nm3)未満	2.6 (mg/Nm3)	5.0 (mg/Nm3)	8.0 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	1.6 (mg/Nm3)
窒素酸化物	40 (ppm)	2 (ppm)	6 (ppm)	9 (ppm)	7 (ppm)	10 (ppm)	8 (ppm)	5 (ppm)未満

・2023年度（2023年4月～2024年3月）

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日								
測定結果が得られた日		2023/4/11	2023/6/7	2023/7/5	2023/9/13	2023/10/24	2023/12/6	2024/2/7
ばいじん濃度	1.5 (Nm3/h)	0.20 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.12 (Nm3/h)	0.12 (Nm3/h)未満	0.20 (Nm3/h)未満	0.26(Nm3/h)	0.63(Nm3/h)
硫酸酸化物	0.05 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.0004 (g/Nm3)未満	0.0004 (g/Nm3)未満	0.005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満
塩化水素	700 (mg/Nm3)	8 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	7 (mg/Nm3)	4.9 (mg/Nm3)	8.0 (mg/Nm3)	10.0 (mg/Nm3)	1 (mg/Nm3)未満
窒素酸化物	100 (ppm)	6 (ppm)	4 (ppm)	4 (ppm)	5 (ppm)	2 (ppm)	4 (ppm)	5.1(ppm)未満

・2024年度（2024年4月～2025年3月）

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日								
測定結果が得られた日		2024/4/11	2024/6/5	2024/7/3	2024/9/11	2024/10/2	2025/12/6	2025/2/27
ばいじん濃度	1.5 (Nm3/h)	0.20 (Nm3/h)未満	0.12 (Nm3/h)未満	0.0009 (Nm3/h)未満	0.130 (Nm3/h)未満	0.200 (Nm3/h)未満	0.065 (Nm3/h)未満	1.1(Nm3/h)
硫酸酸化物	0.05 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.005 (g/Nm3)未満	0.0009 (Nm3/h)未満	0.13(m3/h)	0.001 (g/Nm3)未満	0.005 (g/Nm3)未満	0.0008 (g/Nm3)未満
塩化水素	700 (mg/Nm3)	6 (mg/Nm3)	0.5 (mg/Nm3)	4.0 (mg/Nm3)	6.9(mg/m3)	13.0 (mg/Nm3)	3.5 (mg/Nm3)	10(mg/Nm3)
窒素酸化物	100 (ppm)	6 (ppm)	9 (ppm)	7 (ppm)	1 (ppm)	7 (ppm)	7 (ppm)	5(ppm)未満

・2025年度（2025年4月～2026年3月）

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日								
測定結果が得られた日		2025/4/16	2025/6/4					
ばいじん濃度	1.5 (Nm3/h)	0.150 (Nm3/h)未満	0.11(Nm3/h)					
硫酸酸化物	0.05 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.0006(g/Nm3)					
塩化水素	700 (mg/Nm3)	16.0 (mg/Nm3)	6(mg/m3)					
窒素酸化物	100 (ppm)	7 (ppm)	7(ppm)					

※分析方法はJIS規格に準拠する
※設備の稼働状況に応じて、2ヶ月以上の間欠がある場合がある
※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については、硫酸酸化物、ばいじん、窒素酸化物は協定値、塩化水素は大気汚染防止法規制値となる

・2023年度（2023年4月～2024年3月）

・ダイオキシン類の分析結果

規定項目		1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日							
測定結果が得られた日		2012/11/10	2013/11/28	2014/11/27	2015/9/29	2016/9/30	2017/7/3
ダイオキシン類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0.001 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)

規定項目		1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日							
測定結果が得られた日		2018/9/10	2019/9/11	2020/8/20	2021/7/14	2022/9/14	2023/7/5
ダイオキシン類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0.00053 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0 (ng-TEQ/m3N)	0.0023 (ng-TEQ/m3N)

規定項目		1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日							
測定結果が得られた日		2024/7/3					
ダイオキシン類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (mg/Nm3)					

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示

2号炉

・ポリ塩化ビフェニルの分析結果(2020年4月～)

規定項目		6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日							
測定結果が得られた日		2020/4/7	2020/10/6	2021/4/7	2021/10/21	2022/4/6	2022/10/5
ポリ塩化ビフェニル	0.01(mg/m3N)	0.0000049 (mg/m3N)	0.0000023 (mg/m3N)	0.00000087 (mg/m3N)	0.0000049 (mg/m3N)	0.0000077 (mg/m3N)	0.0000170 (mg/m3N)

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については低濃度PCB廃棄物無害化処理認定申請書の値と同値とする

規定項目		6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日							
測定結果が得られた日		2023/4/11	2023/10/24	2024/4/11	2024/10/2	2025/4/16	
ポリ塩化ビフェニル	0.01(mg/m3N)	0.000015 (mg/Nm3)	0.0000029 (mg/Nm3)	0.0000093 (mg/Nm3)	0.000025 (mg/Nm3)	0.000012 (mg/Nm3)	

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については低濃度PCB廃棄物無害化処理認定申請書の値と同値とする