

(別紙9-1)
<排気施設2号炉>

1. 冷却施設・排ガス処理設備に増補したばいじんの除去の実施状況と措置 (2023年12月～)

規定項目	冷却設備
ばいじんの除去を行った日	2023/8/6
	2023/12/27
	2024/8/3
	2024/12/25
	2025/7/29
	2025/12/24

2. 排ガスの分析結果 (2018年4月～)

-2021年度 (2021年4月～2022年3月)		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日		2021/4/7	2021/6/2	2021/7/14	2021/9/16	2021/10/21	2021/12/9	2022/2/3
測定結果が得られた日		2021/5/18	2021/7/1	2021/8/13	2021/10/20	2021/11/16	2022/1/13	2022/2/22
ばいじんの濃度	5.4 (Nm3/h)	0.08 (Nm3/h)未達	0.24 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)未達	0.12 (Nm3/h)未達	0.13 (Nm3/h)未達	0.13 (Nm3/h)未達	0.11 (Nm3/h)未達
ばいじん	0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未達	0.0005 (g/Nm3)未達	0.0009 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未達	0.001 (g/Nm3)未達	0.0005 (g/Nm3)未達	0.001 (g/Nm3)未達
塩化水素	700 (mg/Nm3)	26 (mg/Nm3)	5 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	6.4 (mg/Nm3)	7 (mg/Nm3)	6 (mg/Nm3)	13 (mg/Nm3)
窒素酸化物	40 (ppm)	4 (ppm)	2 (ppm)	14 (ppm)	6 (ppm)	10 (ppm)	2 (ppm)	5 (ppm)未達

-2022年度 (2022年4月～2023年3月)		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日		2022/4/6	2022/6/23	2022/7/8	2022/9/14	2022/10/5	2022/12/7	2023/2/3
測定結果が得られた日		2022/5/30	2022/7/20	2022/8/10	2022/10/5	2022/11/7	2023/1/6	2023/2/21
ばいじんの濃度	5.4 (Nm3/h)	0.42 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)未達	0.13 (Nm3/h)未達	0.13 (Nm3/h)未達	0.20 (Nm3/h)未達	0.14 (Nm3/h)未達	0.14 (Nm3/h)未達
ばいじん	0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未達	0.0007 (g/Nm3)未達	0.0050 (g/Nm3)未達	0.0008 (g/Nm3)未達	0.001 (g/Nm3)未達	0.0007 (g/Nm3)未達	0.001 (g/Nm3)未達
塩化水素	90 (mg/Nm3)	8 (mg/Nm3)未達	4 (mg/Nm3)未達	2.6 (mg/Nm3)	5.0 (mg/Nm3)	8.0 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	1.6 (mg/Nm3)
窒素酸化物	40 (ppm)	2 (ppm)	6 (ppm)	9 (ppm)	7 (ppm)	10 (ppm)	5 (ppm)	8 (ppm)

-2023年度 (2023年4月～2024年3月)		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日		2023/4/11	2023/6/7	2023/7/5	2023/9/13	2023/10/24	2023/12/6	2024/2/7
測定結果が得られた日		2023/5/23	2023/7/3	2023/8/11	2023/10/17	2023/12/26	2024/1/12	2024/3/6
ばいじんの濃度	5.4 (Nm3/h)	0.20 (Nm3/h)未達	0.14 (Nm3/h)未達	0.12 (Nm3/h)未達	0.12 (Nm3/h)未達	0.20 (Nm3/h)未達	0.26 (Nm3/h)	0.63 (Nm3/h)
ばいじん	0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未達	0.0004 (g/Nm3)未達	0.0004 (g/Nm3)未達	0.005 (g/Nm3)未達	0.001 (g/Nm3)未達	0.0005 (g/Nm3)未達	0.001 (g/Nm3)未達
塩化水素	90 (mg/Nm3)	8 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	7 (mg/Nm3)	4.9 (mg/Nm3)	8.0 (mg/Nm3)	10.0 (mg/Nm3)	1 (mg/Nm3)未達
窒素酸化物	40 (ppm)	6 (ppm)	4 (ppm)	4 (ppm)	5 (ppm)	2 (ppm)	4 (ppm)	5.1 (ppm)

-2024年度 (2024年4月～2025年3月)		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日		2024/4/11	2024/6/5	2024/7/3	2024/9/11	2024/10/2	2024/12/6	2025/2/27
測定結果が得られた日		2024/5/22	2024/7/23	2024/8/7	2024/10/15	2024/11/13	2025/1/22	2025/3/24
ばいじんの濃度	1.5 (Nm3/h)	0.20 (Nm3/h)未達	0.12 (Nm3/h)未達	0.0009 (Nm3/h)未達	0.130 (Nm3/h)未達	0.200 (Nm3/h)未達	0.065 (Nm3/h)未達	1.1 (Nm3/h)
ばいじん	0.05 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未達	0.005 (g/Nm3)未達	0.0009 (g/Nm3)未達	0.13 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未達	0.005 (g/Nm3)未達	0.0008 (g/Nm3)未達
塩化水素	700 (mg/Nm3)	6 (mg/Nm3)	0.5 (mg/Nm3)	4.0 (mg/Nm3)	6.9 (mg/m3)	13.0 (mg/Nm3)	3.5 (mg/Nm3)	10 (mg/Nm3)
窒素酸化物	100 (ppm)	6 (ppm)	9 (ppm)	7 (ppm)	1 (ppm)	7 (ppm)	7 (ppm)	5 (ppm)未達

-2025年度 (2025年4月～2026年3月)		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日		2025/4/16	2025/6/4	2025/7/3	2025/9/11	2025/10/7	2025/12/3	2026/2/9
測定結果が得られた日		2025/6/3	2025/6/30	2025/8/7	2025/10/16	2025/12/1	2026/1/9	2026/3/13
ばいじんの濃度	1.5 (Nm3/h)	0.150 (Nm3/h)未達	0.11 (Nm3/h)未達	0.73 (Nm3/h)	0.48 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)未達	0.23 (Nm3/h)
ばいじん	0.05 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未達	0.0006 (g/Nm3)	0.0005 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未達	0.001 (g/Nm3)未達	0.0007 (mg/Nm3)	0.0005 (g/Nm3)未達
塩化水素	700 (mg/Nm3)	16.0 (mg/Nm3)	6 (mg/m3)	5 (mg/m3)	5.2 (mg/Nm3)	11.0 (mg/Nm3)	7.0 (mg/Nm3)	13.0 (mg/Nm3)
窒素酸化物	100 (ppm)	7 (ppm)	7 (ppm)	8 (ppm)	7 (ppm)	4 (ppm)	7 (ppm)	5 (ppm)

-2026年度 (2026年4月～2027年3月)		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日								
測定結果が得られた日								
ばいじんの濃度	1.5 (Nm3/h)							
ばいじん	0.05 (g/Nm3)							
塩化水素	700 (mg/Nm3)							
窒素酸化物	100 (ppm)							

※分析方法はJIS規格に準拠する
※設備の稼働状況に応じて、2ヶ月以上の間欠がある場合がある
※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については、硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物は協定値、塩化水素は大気汚染防止法規制値となる
-2023年度 (2023年4月～2024年3月)

-ダイキシン類の分析結果		1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上	1年に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日		2012/11/10	2013/11/28	2014/11/27	2015/9/29	2016/9/30	2017/7/3	
測定結果が得られた日		2013/2/15	2013/12/26	2015/1/13	2015/10/28	2016/10/31	2017/8/3	
ダケイソウ類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0.001 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	
規定項目								
採取位置								
採取した年月日		2018/9/10	2019/9/11	2020/8/20	2021/7/14	2022/9/14	2023/7/5	
測定結果が得られた日		2018/10/5	2019/10/15	2020/9/23	2021/8/13	2022/10/14	2023/8/11	
ダケイソウ類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0.00053 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0 (ng-TEQ/m3N)	0.0023 (ng-TEQ/m3N)	
規定項目								
採取位置								
採取した年月日		2024/7/3	2025/7/3					
測定結果が得られた日		2024/8/7	2025/8/7					
ダケイソウ類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0 (ng-TEQ/m3N)	0 (ng-TEQ/m3N)					

2号炉 ・ホリ塩化ビニルの分析結果 (2020年4月～)		6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日		2020/4/7	2020/10/6	2021/4/7	2021/10/21	2022/4/6	2022/10/5	
測定結果が得られた日		2020/5/28	2020/11/24	2021/5/18	2021/11/16	2022/5/30	2022/11/21	
ホリ塩化ビニル	0.01 (mg/m3N)	0.0000049 (mg/m3N)	0.0000023 (mg/m3N)	0.0000087 (mg/m3N)	0.0000049 (mg/m3N)	0.0000077 (mg/m3N)	0.0000170 (mg/m3N)	

-2023年度 (2023年4月～2024年3月)		6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日		2023/4/11	2023/10/24	2024/4/11	2024/10/2	2025/4/16	2025/10/7	
測定結果が得られた日		2023/5/23	2023/12/26	2024/5/22	2024/11/13	2025/6/3	2025/12/1	
ホリ塩化ビニル	0.01 (mg/m3N)	0.000015 (mg/Nm3)	0.0000029 (mg/Nm3)	0.0000093 (mg/Nm3)	0.000025 (mg/Nm3)	0.000012 (mg/Nm3)	0.000250 (mg/Nm3)	

-2024年度 (2024年4月～2025年3月)		6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上	6か月に1回以上
規定項目	排出基準	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取位置								
採取した年月日								
測定結果が得られた日								
ホリ塩化ビニル	0.01 (mg/m3N)							

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については低濃度PCB廃棄物無害化処理認定申請書の値と同値とする