

(別紙⑨-1)
<焼却施設2号炉>

1. 冷却施設・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去の実施状況と措置（2023年12月～）

規定項目	冷却設備
ばいじんの除去を行った日	2023/8/6
	2023/12/27
	2024/8/3
	2024/12/25
	2025/7/29
	2025/12/24

2. 排ガスの分析結果（2018年4月～）

・2021年度（2021年4月～2022年3月）

規定項目	2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2021/4/7		2021/6/2		2021/7/14		2021/9/16		2021/10/21		2021/12/9	
測定結果が得られた日	2021/5/18		2021/7/1		2021/8/13		2021/10/20		2021/11/16		2022/1/13	
ばい煙量又は	排出基準	5.4 (Nm3/h)	0.08 (Nm3/h)未満	0.24 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)未満	0.12 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.11 (Nm3/h)未満	0.11 (Nm3/h)未満
ばいじん		0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.0009 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満
塩化水素		700 (mg/Nm3)	26 (mg/Nm3)	5 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	6.4 (mg/Nm3)	7 (mg/Nm3)	6 (mg/Nm3)	6 (mg/Nm3)	13 (mg/Nm3)	13 (mg/Nm3)	13 (mg/Nm3)
窒素酸化物		40 (ppm)	4 (ppm)	2 (ppm)	14 (ppm)	6 (ppm)	10 (ppm)	2 (ppm)	5 (ppm)未満			

・2022年度（2022年4月～2023年3月）

規定項目	2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2022/4/6		2022/6/23		2022/7/8		2022/9/14		2022/10/5		2022/12/7	
測定結果が得られた日	2022/5/30		2022/7/20		2022/8/10		2022/10/16		2022/11/7		2023/1/6	
ばい煙量又は	排出基準	5.4 (Nm3/h)	0.42 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.20 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満
ばいじん		0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.0050 (g/Nm3)未満	0.0008 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満
塩化水素		90 (mg/Nm3)	8 (mg/Nm3)未満	4 (mg/Nm3)未満	2.6 (mg/Nm3)	5.0 (mg/Nm3)	8.0 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	1.6 (mg/Nm3)	1.6 (mg/Nm3)	1.6 (mg/Nm3)
窒素酸化物		40 (ppm)	2 (ppm)	6 (ppm)	9 (ppm)	7 (ppm)	10 (ppm)	8 (ppm)	5 (ppm)未満			

・2023年度（2023年4月～2024年3月）

規定項目	2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2023/4/11		2023/6/7		2023/7/5		2023/9/13		2023/10/24		2023/12/6	
測定結果が得られた日	2023/5/23		2023/7/3		2023/8/11		2023/10/17		2023/12/26		2024/1/12	
ばい煙量又は	排出基準	5.4 (Nm3/h)	0.20 (Nm3/h)未満	0.14 (Nm3/h)未満	0.12 (Nm3/h)	0.12 (Nm3/h)未満	0.20 (Nm3/h)未満	0.26 (Nm3/h)	0.26 (Nm3/h)	0.63 (Nm3/h)	0.63 (Nm3/h)	0.63 (Nm3/h)
ばいじん		0.02 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.0004 (g/Nm3)未満	0.0004 (g/Nm3)未満	0.005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満
塩化水素		90 (mg/Nm3)	8 (mg/Nm3)	4 (mg/Nm3)	7 (mg/Nm3)	4.9 (mg/Nm3)	8.0 (mg/Nm3)	10.0 (mg/Nm3)	10.0 (mg/Nm3)	1 (mg/Nm3)未満	1 (mg/Nm3)未満	1 (mg/Nm3)未満
窒素酸化物		40 (ppm)	6 (ppm)	4 (ppm)	4 (ppm)	5 (ppm)	2 (ppm)	4 (ppm)	5.1 (ppm)			

・2024年度（2024年4月～2025年3月）

規定項目	2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2024/4/11		2024/6/5		2024/7/3		2024/9/11		2024/10/2		2024/12/6	
測定結果が得られた日	2024/5/22		2024/7/23		2024/8/7		2024/10/15		2024/11/13		2025/1/22	
ばい煙量又は	排出基準	1.5 (Nm3/h)	0.20 (Nm3/h)未満	0.12 (Nm3/h)未満	0.0009 (Nm3/h)未満	0.130 (Nm3/h)未満	0.200 (Nm3/h)未満	0.065 (Nm3/h)未満	0.065 (Nm3/h)未満	1.1 (Nm3/h)	1.1 (Nm3/h)	1.1 (Nm3/h)
ばいじん		0.05 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.005 (g/Nm3)未満	0.0009 (Nm3/h)未満	0.005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.0008 (g/Nm3)未満	0.0008 (g/Nm3)未満	0.0008 (g/Nm3)未満
塩化水素		700 (mg/Nm3)	6 (mg/Nm3)	0.5 (mg/Nm3)	4.0 (mg/Nm3)	6.9 (mg/m3)	13.0 (mg/Nm3)	3.5 (mg/Nm3)	3.5 (mg/Nm3)	10 (mg/Nm3)	10 (mg/Nm3)	10 (mg/Nm3)
窒素酸化物		100 (ppm)	6 (ppm)	9 (ppm)	7 (ppm)	1 (ppm)	7 (ppm)	7 (ppm)	5 (ppm)未満			

・2025年度（2025年4月～2026年3月）

規定項目	2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2025/4/16		2025/6/4		2025/7/3		2025/9/11		2025/10/7		2025/12/3	
測定結果が得られた日	2025/6/3		2025/8/7		2025/9/16		2025/10/16		2025/12/1		2026/1/9	
ばい煙量又は	排出基準	1.5 (Nm3/h)	0.150 (Nm3/h)未満	0.11 (Nm3/h)	0.73 (Nm3/h)	0.48 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)	0.13 (Nm3/h)未満	0.13 (Nm3/h)未満	0.23 (Nm3/h)	0.23 (Nm3/h)	0.23 (Nm3/h)
ばいじん		0.05 (g/Nm3)	0.001 (g/Nm3)未満	0.0006 (g/Nm3)	0.0005 (g/Nm3)	0.005 (g/Nm3)未満	0.001 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.0007 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満	0.0005 (g/Nm3)未満
塩化水素		700 (mg/Nm3)	16.0 (mg/Nm3)	6 (mg/m3)	5 (mg/m3)	5.2 (mg/Nm3)	11.0 (mg/Nm3)	7.0 (mg/Nm3)未満	7.0 (mg/Nm3)未満	13.0 (mg/Nm3)	13.0 (mg/Nm3)	13.0 (mg/Nm3)
窒素酸化物		100 (ppm)	7 (ppm)	7 (ppm)	8 (ppm)	7 (ppm)	4 (ppm)	7 (ppm)	5 (ppm)			

・2026年度（2026年4月～2027年3月）

規定項目	2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上		2ヶ月に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2026/6/4											
測定結果が得られた日	2026/6/1											
ばい煙量又は	排出基準	1.5 (Nm3/h)	0.26 (Nm3/h)									
ばいじん		0.05 (g/Nm3)	0.0005 (g/Nm3)									
塩化水素		700 (mg/Nm3)	5.0 (mg/Nm3)									
窒素酸化物		100 (ppm)	9 (ppm)									

※分析方法はJIS規格に準拠する

※設備の稼働状況に応じて、2ヶ月以上の間欠がある場合がある

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示

※排出基準については、硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物は協定値、塩化水素は大気汚染防止法規制値となる

・2023年度（2023年4月～2024年3月）

・ダイオキシン類の分析結果

規定項目	1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2012/11/10		2013/11/28		2014/11/27		2015/9/29		2016/9/30	
測定結果が得られた日	2013/2/15		2013/12/26		2015/1/13		2015/10/28		2016/10/31	
ダ没汚類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0.001 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)

規定項目	1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2018/9/10		2019/9/11		2020/8/20		2021/7/14		2022/9/14	
測定結果が得られた日	2018/10/5		2019/10/15		2020/9/23		2021/8/13		2022/10/14	
ダ没汚類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0.00053 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0.000 (ng-TEQ/m3N)	0 (ng-TEQ/m3N)	0.0023 (ng-TEQ/m3N)		

規定項目	1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上		1年に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2024/7/3		2025/7/3							
測定結果が得られた日	2024/8/7		2025/8/7							
ダ没汚類	0.1 (ng-TEQ/m3N)	0 (ng-TEQ/m3N)	0 (ng-TEQ/m3N)							

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示

2号炉

・ホル塩化とフェニル塩化の分析結果（2020年4月～）

規定項目	6ヵ月に1回以上		6ヵ月に1回以上		6ヵ月に1回以上		6ヵ月に1回以上		6ヵ月に1回以上	
採取位置	別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※		別紙のとおり ※	
採取した年月日	2020/4/7		2020/10/6		2021/4/7		2021/10/21		2022/4/6	
測定結果が得られた日	2020/5/28		2021/11/24		2021/5/18		2022/11/16		2022/5/30	
ホム化とフェニル	0.01 (mg/m ³ N)	0.0000049 (mg/m ³ N)	0.0000023 (mg/m ³ N)	0.00000087 (mg/m ³ N)	0.0000049 (mg/m ³ N)	0.0000077 (mg/m ³ N)	0.0000170 (mg/m ³ N)			