

(別紙⑨-2)  
＜焼却施設1号炉＞

1. 燃焼室ガス温度（2022年4月～）  
・2022年度（2022年4月～2023年3月）

|                 | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上   |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 測定した年月日         | 2022/5/9   | 2022/7/7   | 2022/9/7    | 2022/11/1  | 2023/1/27   | 2023/3/3   |
| 測定時間            | 9:55～14:41 | 9:55～15:03 | 10:30～14:29 | 9:35～15:11 | 10:00～15:12 | 9:25～12:30 |
| 燃焼室ガス温度（C°）     | 971～1005   | 940～990    | 940～962     | 949～992    | 951～989     | 931～982    |
| 乾式集塵機入口ガス温度（C°） | 247～257    | 228～238    | 234～247     | 241～252    | 229～238     | 239～246    |
| 湿式集塵機入口ガス温度（C°） | 68～71      | 69～73      | 70～74       | 67～72      | 64～68       | 66～71      |
| 一酸化炭素濃度（ppm）    | 1.1～52.5   | 1.4～61.4   | 3.4～44.5    | 0.9～43.1   | 0.2～4.6     | 1.8～23.3   |

\*温度：最低値～最大値  
\*濃度：O<sub>2</sub>12%に換算

1. 燃焼室ガス温度（2023年4月～）  
・2023年度（2023年4月～2024年3月）

|                 | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上    |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 測定した年月日         | 2023/5/10  | 2023/7/12   | 2023/9/6    | 2023/11/2   | 2024/1/17   | 2024/3/6    |
| 測定時間            | 9:50～15:04 | 10:00～15:21 | 10:00～15:03 | 10:12～15:41 | 10:00～15:20 | 10:00～13:05 |
| 燃焼室ガス温度（C°）     | 941～984    | 980～1001    | 910～939     | 931～975     | 929～1006    | 944～1001    |
| 乾式集塵機入口ガス温度（C°） | 234～242    | 261～265     | 253～262     | 262～274     | 253～266     | 249～263     |
| 湿式集塵機入口ガス温度（C°） | 69～73      | 72～73       | 68～72       | 68～73       | 65～70       | 64～70       |
| 一酸化炭素濃度（ppm）    | 1.7～66.0   | 3.6～11.1    | 0.3～29.6    | 0.0～4.2     | 0.4～15.3    | 1.9～29.3    |

\*温度：最低値～最大値  
\*濃度：O<sub>2</sub>12%に換算



<焼却施設1号炉>

1. 燃焼室ガス温度（2024年4月～）  
・2024年度（2024年4月～2025年3月）

|                 | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上   |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 測定した年月日         | 2024/5/14   | 2024/7/16  | 2024/9/4   | 2024/11/8  | 2025/1/15  | 2025/3/12  | 2025/5/14  |
| 測定時間            | 10:17～14:17 | 9:33～15:09 | 9:55～15:01 | 9:45～12:38 | 9:55～15:18 | 9:56～13:08 | 9:45～14:30 |
| 燃焼室ガス温度（C°）     | 957～1001    | 955～992    | 920～973    | 931～1054   | 915～976    | 950～974    | 958～982    |
| 乾式集塵機入口ガス温度（C°） | 263～278     | 260～277    | 260～271    | 267～277    | 260～276    | 254～268    | 253～264    |
| 湿式集塵機入口ガス温度（C°） | 67～70       | 69～73      | 68～72      | 65～69      | 64～67      | 65～69      | 67～71      |
| 一酸化炭素濃度（ppm）    | 0.1～9.9     | 0.9～62.2   | 2.6～23.8   | 0.0～61.3   | 0～38.9     | 0.0～19.7   | 0～13.7     |

\*温度：最低値～最大値  
\*濃度：O<sub>2</sub>12%に換算

1. 燃焼室ガス温度（2025年4月～）  
・2025年度（2025年4月～2026年3月）

|                 | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上   | 2ヶ月に1回以上    | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 測定した年月日         | 2025/7/9    | 2025/9/3   | 2025/11/7  | 2026/1/14   |          |          |          |
| 測定時間            | 10:00～15:22 | 9:50～15:00 | 9:27～14:18 | 10:14～15:32 |          |          |          |
| 燃焼室ガス温度（C°）     | 914～985     | 917～986    | 951～989    | 927～1016    |          |          |          |
| 乾式集塵機入口ガス温度（C°） | 265～278     | 271～278    | 259～279    | 252～269     |          |          |          |
| 湿式集塵機入口ガス温度（C°） | 68～73       | 69～73      | 66～72      | 64～70       |          |          |          |
| 一酸化炭素濃度（ppm）    | 0.0～53.7    | 0.0～19.6   | 0.0～54.4   | 9.1～73.5    |          |          |          |