（別紙⑨-2）

＜焼却施設1号炉＞

1.燃焼室ガス温度（2022年4月～）

・2023年度　（2023年4月～2024年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2023/5/10	2023/7/12	2023/9/6	2023/11/2	2024/1/17	2024/3/6
測定時間	9:50～15:04	10:00～15:21	10:00～15:03	10:12~15:41	10:00~15:20	10:00~13:05
燃焼室ガス温度（C°）	941～984	980～1001	910～939	931～975	929～1006	944～1001
乾式集塵機入口ガス温度（C°）	234～242	261～265	253～262	262～274	253～266	249～263
湿式集塵機入口ガス温度（C°）	69～73	72～73	68～72	68～73	65～70	64～70
一酸化炭素濃度（ppm）	1.7～66.0	3.6～11.1	0.3～29.6	0.0～4.2	0.4～15.3	1.9～29.3

*温度：最低値～最大値

*濃度：$O_2$12%に換算

1.燃焼室ガス温度（2023年4月～）

・2024年度　（2024年4月～2025年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2024/5/14	2024/7/16	2024/9/4	2024/11/8	2025/1/15	2025/3/12
測定時間	10:17~14:17	9:33~15:09	9:55~15:01	9:45~12:38	9:55~15:18	9:56~13:08
燃焼室ガス温度（C°）	957～1001	955～992	920～973	931～1054	915～976	950～974
乾式集塵機入口ガス温度（C°）	263～278	260～277	260～271	267～277	260～276	254～268
湿式集塵機入口ガス温度（C°）	67～70	69～73	68～72	65～69	64～67	65～69
一酸化炭素濃度（ppm）	0.1～9.9	0.9～62.2	2.6～23.8	0.0～61.3	0～38.9	0.0～19.7

*温度：最低値～最大値

*濃度：$O_2$12%に換算

＜焼却施設1号炉＞

1.燃焼室ガス温度（2024年4月～）
・2025年度　（2025年4月～2026年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2025/5/14	2025/7/9	2025/9/3	2025/11/7	2026/1/14	2026/3/11	
測定時間	9:45~14:30	10:00~15:22	9:50~15:00	9:27~14:18	10:14~15:32	9:43~14:50	
燃焼室ガス温度（C°）	958～982	914～985	917~986	951~989	927~1016	954～1019	
乾式集塵機入口ガス温度（C°）	253～264	265～278	271~278	259~279	252~269	260～279	
湿式集塵機入口ガス温度（C°）	67～71	68～73	69~73	66~72	64~70	62～70	
一酸化炭素濃度（ppm）	0～13.7	0.0～53.7	0.0~19.6	0.0~54.4	9.1~73.5	0～53.4	

*温度：最低値～最大値
*濃度：$O_2$12%に換算

1.燃焼室ガス温度（2025年4月～）
・2026年度　（2026年4月～2027年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2026/5/14	2026/7/3	2026/9/3				
測定時間	9:55~15:08	10:10~15:38	9:50~15:41				
燃焼室ガス温度（C°）	957~998	952～1003	919～1027				
乾式集塵機入口ガス温度（C°）	254~270	246～267	250～268				
湿式集塵機入口ガス温度（C°）	66~71	66~71	67～71				
一酸化炭素濃度（ppm）	0~39	1.9～16.4	1.8～68.1				