

(別紙⑨-2)

<焼却施設2号炉>

1. 燃烧室ガス温度 (2021年4月～)

・2021年度 (2021年4月～2022年3月)

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2021/4/7	2021/6/2	2021/7/14	2021/9/16	2021/10/21	2021/12/9	2022/2/3
測定時間	8:48～14:00	10:00～14:55	10:00～15:00	10:15～15:13	9:17～14:00	10:05～15:00	9:50～14:09
燃烧室ガス温度 (C°)	867～957	865～957	856～1027	858～973	857～1017	861～950	854～1017

*温度：最低値～最大値

2. 集塵機入口ガス温度 (2021年4月～)

・2021年度 (2021年4月～2022年3月)

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2021/4/7	2021/6/2	2021/7/14	2021/9/16	2021/10/21	2021/12/9	2022/2/3
測定時間	8:48～14:00	10:00～14:55	10:00～15:00	10:15～15:13	9:17～14:00	10:05～15:00	9:50～14:09
集塵機入口ガス温度 (C°)	178～186	178～186	177～185	178～184	178～183	179～184	178～183

*温度：最低値～最大値

3. 排ガス中の一酸化炭素濃度 (煙突) (2021年4月～)

・2021年度 (2021年4月～2022年3月)

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2021/4/7	2021/6/2	2021/7/14	2021/9/16	2021/10/21	2021/12/9	2022/2/3
測定時間	8:48～14:00	10:00～14:55	10:00～15:00	10:15～15:13	9:17～14:00	10:05～15:00	9:50～14:09
一酸化炭素濃度 (ppm)	0.6～3.0	0.9～10.4	0.4～11.2	0.7～8.3	0.6～2.6	1.4～4.6	1.0～7.2

*濃度：O₂12%に換算

<焼却施設2号炉>

1. 燃烧室ガス温度（2021年4月～）

・2022年度（2022年4月～2023年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2022/4/6						
測定時間	9:16～14:00						
燃烧室ガス温度（C°）	871～964						

*温度：最低値～最大値

2. 集塵機入口ガス温度（2021年4月～）

・2022年度（2022年4月～2023年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2022/4/6						
測定時間	9:16～14:00						
集塵機入口ガス温度（C°）	178～184						

*温度：最低値～最大値

3. 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（2021年4月～）

・2022年度（2022年4月～2023年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2022/4/6						
測定時間	9:16～14:00						
一酸化炭素濃度（ppm）	1.25～3.3						

*濃度：O₂12%に換算