

<焼却施設2号炉>

1. 燃烧室ガス温度（2022年4月～）

・2022年度（2022年4月～2023年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2022/4/6	2022/6/23	2022/7/8	2022/9/14	2022/10/5	2022/12/7	2023/2/3
測定時間	9:16～14:00	10:00～14:53	10:42～15:29	10:02～14:55	9:00～14:00	10:08～15:20	10:50～14:33
燃烧室ガス温度（C°）	871～964	872～949	852～961	866～975	854～961	870～941	853-958
集塵機入口ガス温度（C°）	178～184	177～184	177～184	177～184	177～183	178-184	178-184
一酸化炭素濃度（ppm）	1.25～3.3	0.15～5.84	0.65～17.2	1.15～13.8	1.15～41.95	1.95～10.65	1.1～44.25

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算

<焼却施設2号炉>

1. 燃烧室ガス温度（2021年4月～）

・2022年度（2022年4月～2023年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2023/4/11	2023/6/7	2023/7/5	2023/9/13	2023/10/24	2023/12/6	2024/2/7
測定時間	9:48～14:25	10:18～15:15	9:50～15:00	10:45～15:34	9:00～14:00	10:10～15:03	13:35～16:18
燃烧室ガス温度（C°）	873～938	855～931	856～954	859～918	857～950	862～940	875～949
集塵機入口ガス温度（C°）	178～184	178～184	176～183	177～184	177～183	179～181	178～183
一酸化炭素濃度（ppm）	1.4～17.8	0.9～14.6	0.5～18.5	1.7～11.2	0.25～42	0.5～15	0.4～6.9

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算