

(別紙⑨-2)
＜焼却施設2号炉＞

1. 燃焼室ガス温度（2022年4月～）
・2022年度（2022年4月～2023年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2022/4/6	2022/6/23	2022/7/8	2022/9/14	2022/10/5	2022/12/7	2023/2/3
測定時間	9:16～14:00	10:00～14:53	10:42～15:29	10:02～14:55	9:00～14:00	10:08～15:20	10:50～14:33
燃焼室ガス温度（C°）	871～964	872～949	852～961	866～975	854～961	870～941	853-958
集塵機入口ガス温度（C°）	178～184	177～184	177～184	177～184	177～183	178-184	178-184
一酸化炭素濃度（ppm）	1.25～3.3	0.15～5.84	0.65～17.2	1.15～13.8	1.15～41.95	1.95～10.65	1.1～44.25

*温度：最低値～最大値
*濃度：O₂12%に換算

1. 燃焼室ガス温度（2023年4月～）
・2023年度（2023年4月～2024年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2023/4/11	2023/6/7	2023/7/5	2023/9/13	2023/10/24	2023/12/6	2024/2/7
測定時間	9:48～14:25	10:18～15:15	9:50～15:00	10:45～15:34	9:00～14:00	10:10～15:03	13:35～16:18
燃焼室ガス温度（C°）	873～938	855～931	856～954	859～918	857～950	862～940	875～949
集塵機入口ガス温度（C°）	178～184	178～184	176～183	177～184	177～183	179～181	178～183
一酸化炭素濃度（ppm）	1.4～17.8	0.9～14.6	0.5～18.5	1.7～11.2	0.25～42	0.5～15	0.4～6.9

*温度：最低値～最大値
*濃度：O₂12%に換算

<焼却施設2号炉>

1. 燃烧室ガス温度（2024年4月～）
・2024年度 （2024年4月～2025年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2024/4/11	2024/6/5	2024/7/3	2024/9/11	2024/10/2	2024/12/6	2025/2/27	2025/4/16
測定時間	10:00～14:00	10:42～15:56	10:15～20:00	10:30～15:12	8:50～14:00	10:30～15:54	10:58～14:12	9 : 05～14 : 05
燃烧室ガス温度（C°）	873～936	859～964	857～1002	879～944	855～938	862～952	873～958	878～966
集塵機入口ガス温度（C°）	178～183	179～183	178～182	178～184	179～183	177～184	179～185	177～183
一酸化炭素濃度（ppm）	0～16.1	0～4.7	0～10.9	0～2.9	0～1.2	0～9.1	0～4.9	0～2.6

*温度：最低値～最大値
*濃度：O₂12%に換算

1. 燃烧室ガス温度（2025年4月～）
・2025年度 （2025年4月～2026年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2025/6/4	2025/7/3	2025/9/11	2025/10/7	2025/12/3			
測定時間	10:30～15:22	10:00～15:20	10:17～15:13	9:00～14:05	10:00～15:10			
燃烧室ガス温度（C°）	864～961	888～954	861～935	855～918	870～972			
集塵機入口ガス温度（C°）	179～183	179～184	178～183	178～183	179～182			
一酸化炭素濃度（ppm）	0～4.0	0～5.3	0～4.3	0～21.1	0～9.6			

*温度：最低値～最大値
*濃度：O₂12%に換算