（別紙⑨-2）

**＜焼却施設2号炉＞**

1.燃焼室ガス温度（2022年4月～）

・2023年度　（2023年4月～2024年3月）

| | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定した年月日 | 2023/4/11 | 2023/6/7 | 2023/7/5 | 2023/9/13 | 2023/10/24 | 2023/12/6 | 2024/2/7 |
| 測定時間 | 9:48～14:25 | 10:18～15:15 | 9:50～15:00 | 10:45～15:34 | 9:00~14:00 | 10:10~15:03 | 13:35~16:18 |
| 燃焼室ガス温度（C°） | 873～938 | 855~931 | 856～954 | 859～918 | 857~950 | 862~940 | 875~949 |
| 集塵機入口ガス温度（C°） | 178～184 | 178~184 | 176～183 | 177～184 | 177~183 | 179~181 | 178~183 |
| 一酸化炭素濃度（ppm） | 1.4～17.8 | 0.9~14.6 | 0.5～18.5 | 1.7～11.2 | 0.25~42 | 0.5~15 | 0.4~6.9 |

*温度：最低値～最大値

*濃度：$O_2$12%に換算

1.燃焼室ガス温度（2023年4月～）

・2024年度　（2024年4月～2025年3月）

| | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定した年月日 | 2024/4/11 | 2024/6/5 | 2024/7/3 | 2024/9/11 | 2024/10/2 | 2024/12/6 | 2025/2/27 |
| 測定時間 | 10:00~14:00 | 10:42~15:56 | 10:15~20:00 | 10:30~15:12 | 8:50~14:00 | 10:30~15:54 | 10:58~14:12 |
| 燃焼室ガス温度（C°） | 873~936 | 859~964 | 857~1002 | 879~944 | 855~938 | 862~952 | 873~958 |
| 集塵機入口ガス温度（C°） | 178~183 | 179~183 | 178~182 | 178~184 | 179~183 | 177~184 | 179~185 |
| 一酸化炭素濃度（ppm） | 0~16.1 | 0~4.7 | 0~10.9 | 0~2.9 | 0~1.2 | 0~9.1 | 0~4.9 |

*温度：最低値～最大値

*濃度：$O_2$12%に換算

**＜焼却施設2号炉＞**

1.燃焼室ガス温度（2024年4月～）
・2025年度　（2025年4月～2026年3月）

| | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定した年月日 | 2025/4/16 | 2025/6/4 | 2025/7/3 | 2025/9/11 | 2025/10/7 | 2025/12/3 | 2026/2/9 | |
| 測定時間 | 9：05～14：05 | 10:30~15:22 | 10:00~15:20 | 10:17~15:13 | 9:00~14:05 | 10:00~15:10 | 11:17~17:00 | |
| 燃焼室ガス温度（C°） | 878~966 | 864~961 | 888~954 | 861~935 | 855~918 | 870~972 | 882～956 | |
| 集塵機入口ガス温度（C°） | 177~183 | 179~183 | 179~184 | 178~183 | 178~183 | 179~182 | 179～183 | |
| 一酸化炭素濃度（ppm） | 0~2.6 | 0~4.0 | 0~5.3 | 0~4.3 | 0~21.1 | 0~9.6 | 0～1.0 | |

*温度：最低値～最大値
*濃度：$O_2$12%に換算

1.燃焼室ガス温度（2025年4月～）
・2026年度　（2026年4月～2027年3月）

| | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定した年月日 | 2026/4/15 | 2026/6/4 | 2026/7/7 | 2026/9/10 | 2026/10/7 | | | |
| 測定時間 | 10:20~15:15 | 10:00~15:11 | 10:00~15:45 | 10:10~14:57 | 9:10~14:35 | | | |
| 燃焼室ガス温度（C°） | 860~943 | 855~954 | 881~944 | 860~933 | 875～941 | | | |
| 集塵機入口ガス温度（C°） | 180~182 | 177~184 | 180~182 | 179~183 | 177～183 | | | |
| 一酸化炭素濃度（ppm） | 0~14.6 | 0~21.4 | 0~0.85 | 0.3~15.0 | 0～18.7 | | | |

*温度：最低値～最大値
*濃度：$O_2$12%に換算