

エコシステム花岡株式会社

ダイオキシン類測定調査結果(浸出液処理施設放流水及び地下水) (第1最終処分場)

2024年2月
(pg-TEQ/l)

計量の対象	項目	採取年月日	測定結果が得られた年月日	結果	基準値
放流水		2024年1月15日	2024年2月15日	0.21	10
1号地下水		—	—	—	—
2号地下水		—	—	—	—