

エコシステム小坂株式会社

1. 排ガスの分析結果(定期測定)

規定項目							
1号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日						
	測定結果が得られた日						
	ばい煙量	硫黄酸化物 (ppm)					
	又は	ばいじん (g/m3N)					
	ばい煙濃度	塩化水素 (mg/m3N)					
2号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日						
	測定結果が得られた日						
	ばい煙量	硫黄酸化物 (ppm)					
	又は	ばいじん (g/m3N)					
	ばい煙濃度	塩化水素 (mg/m3N)					
	窒素酸化物 (ppm)						

法定の測定頻度:ばいじん 2ヶ月に1回以上

2. 温度および排ガスの連続測定結果(月平均)・・・連続データは、添付シート(連続データ)参照

規定項目		2025/4	2025/5	2025/6	2025/7	2025/8	2025/9	2025/10	2025/11	2025/12	2026/1	2026/2	2026/3
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果が得られた日		連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均
1号炉	燃焼ガス温度 (°C)	845											
1号炉	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	175											
	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	2.8											
2号炉	燃焼ガス温度 (°C)	830											
2号炉	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	175											
	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	2.7											

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果

規定項目			
1号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)		
2号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)		

法定の測定頻度: 1年に1回以上

4. 排ガス中のポリ塩化ビフェニル(PCB濃度)の分析結果

1 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		
2 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		

5. 排ガス中水銀濃度の分析結果

1 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ガス状水銀 ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)		
2 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ガス状水銀 ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)		

6. ばいじんの除去の実施状況と措置(2025年4月末現在)

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 (1号炉)	2024/12/1	2024/12/2
ばいじんの除去を行った日 (2号炉)	2024/12/15	2024/12/16

エコシステム小坂株式会社

1号炉

2号炉

	燃焼ガス温度 (℃)	集塵機に流入する燃焼ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	燃焼ガス温度 (℃)	集塵機に流入する燃焼ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)
2025/4/1	845	175	1.9	826	175	2.5
2025/4/2	847	175	0.5	827	175	0.9
2025/4/3	848	175	0.8	827	174	0.7
2025/4/4	846	175	1.1	827	174	0.7
2025/4/5	847	175	2.1	828	174	2.2
2025/4/6	853	175	2.0	829	175	1.8
2025/4/7	845	175	1.3	828	175	2.8
2025/4/8	840	175	2.9	831	174	2.5
2025/4/9	883	175	7.1	871	175	3.3
2025/4/10	857	175	3.6	844	174	5.5
2025/4/11	845	175	0.8	825	174	1.0
2025/4/12	848	174	1.4	828	175	5.6
2025/4/13	845	175	1.2	829	175	1.6
2025/4/14	844	175	1.2	826	174	0.9
2025/4/15	844	175	0.9	823	174	0.6
2025/4/16	846	175	3.0	832	175	3.8
2025/4/17	848	175	7.0	823	175	7.2
2025/4/18	847	175	1.7	834	175	1.4
2025/4/19	851	175	2.3	831	174	3.1
2025/4/20	847	175	1.4	836	174	0.8
2025/4/21	867	175	11.1	824	174	0.3
2025/4/22	850	175	3.8	828	175	1.1
2025/4/23	841	175	2.3	826	175	0.3
2025/4/24	825	175	1.0	827	174	1.0
2025/4/25	829	175	1.8	827	175	3.3
2025/4/26	837	176	3.0	832	174	5.2
2025/4/27	830	175	2.9	827	174	6.7
2025/4/28	825	175	6.8	822	175	4.4
2025/4/29	828	175	2.1	824	175	0.2
2025/4/30	830	176	4.9	826	175	8.3
月平均	845	175	2.8	830	175	2.7