

エコシステム小坂株式会社

1. 排ガスの分析結果(定期測定)

規定項目								
1 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/5/19	2025/7/28					
	測定結果が得られた日	2025/5/28						
	ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 (ppm)						
		ばいじん (g/m3N)	0.0007					
		塩化水素 (mg/m3N)						
		窒素酸化物 (ppm)						
2 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/5/19	2025/7/28					
	測定結果が得られた日	2025/5/28						
	ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 (ppm)						
		ばいじん (g/m3N)	0.0007					
		塩化水素 (mg/m3N)						
		窒素酸化物 (ppm)						

法定の測定頻度:ばいじん 2ヶ月に1回以上

2. 温度および排ガスの連続測定結果(月平均)・・・連続データは、添付シート(連続データ)参照

規定項目		2025/4	2025/5	2025/6	2025/7	2025/8	2025/9	2025/10	2025/11	2025/12	2026/1	2026/2	2026/3
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果が得られた日		連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均
1 号 炉	燃焼ガス温度 (°C)	845	832	821	838								
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	175	175	175	175								
2 号 炉	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	2.8	8.2	18.1	7.1								
	燃焼ガス温度 (°C)	830	830	835	834								
1 号 炉	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	175	174	175	175								
	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	2.7	5.4	3.9	9.0								

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果

規定項目			
1号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)		
2号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)		

法定の測定頻度: 1年に1回以上

4. 排ガス中のポリ塩化ビフェニル(PCB濃度)の分析結果

1号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		
2号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		

5. 排ガス中水銀濃度の分析結果

1号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ガス状水銀 (μg/m3N)		
2号炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		
	測定結果が得られた日		
	ガス状水銀 (μg/m3N)		

6. ばいじんの除去の実施状況と措置(2025年7月末現在)

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 (1号炉)	2025/5/31	2025/6/1
ばいじんの除去を行った日 (2号炉)	2025/7/1	2025/7/3

エコシステム小坂株式会社

	1号炉			2号炉		
	燃焼ガス温度 (℃)	集塵機に流入する燃焼ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	燃焼ガス温度 (℃)	集塵機に流入する燃焼ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)
2025/7/1	828	176	10.0	停止中	停止中	停止中
2025/7/2	818	175	5.9	停止中	停止中	停止中
2025/7/3	830	175	9.3	停止中	停止中	停止中
2025/7/4	826	175	10.3	停止中	停止中	停止中
2025/7/5	831	174	10.2	停止中	停止中	停止中
2025/7/6	834	175	9.4	停止中	停止中	停止中
2025/7/7	828	175	8.3	停止中	停止中	停止中
2025/7/8	835	175	11.3	停止中	停止中	停止中
2025/7/9	833	175	4.9	停止中	停止中	停止中
2025/7/10	841	175	9.0	停止中	停止中	停止中
2025/7/11	848	176	7.3	停止中	停止中	停止中
2025/7/12	845	175	7.0	停止中	停止中	停止中
2025/7/13	846	175	3.7	停止中	停止中	停止中
2025/7/14	839	175	6.4	停止中	停止中	停止中
2025/7/15	842	175	2.8	停止中	停止中	停止中
2025/7/16	841	175	3.8	停止中	停止中	停止中
2025/7/17	850	175	3.3	停止中	停止中	停止中
2025/7/18	848	174	6.5	停止中	停止中	停止中
2025/7/19	845	175	0.9	停止中	停止中	停止中
2025/7/20	850	175	5.1	停止中	停止中	停止中
2025/7/21	847	175	4.1	停止中	停止中	停止中
2025/7/22	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ	停止中	停止中	停止中
2025/7/23	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ
2025/7/24	823	175	10.8	830	175	24.7
2025/7/25	843	175	5.6	839	175	13.2
2025/7/26	846	175	6.2	837	175	3.4
2025/7/27	838	175	8.9	839	175	10.4
2025/7/28	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ	830	175	2.6
2025/7/29	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ	832	175	5.6
2025/7/30	837	175	6.5	839	175	3.6
2025/7/31	835	175	15.0	829	175	8.3
月平均	838	175	7.1	834	175	9.0