

エコシステム小坂株式会社

1. 排ガスの分析結果(定期測定)

規定項目								
1 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/5/19	2025/7/28	2025/8/26				
	測定結果が得られた日	2025/5/28	2025/8/19					
	ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 (ppm)						
		ばいじん (g/m3N)	0.0007	0.0004				
		塩化水素 (mg/m3N)						
窒素酸化物 (ppm)								
2 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/5/19	2025/7/28	2025/8/27				
	測定結果が得られた日	2025/5/28	2025/8/19					
	ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 (ppm)						
		ばいじん (g/m3N)	0.0007	0.0005				
		塩化水素 (mg/m3N)						
窒素酸化物 (ppm)								

法定の測定頻度:ばいじん 2ヶ月に1回以上

2. 温度および排ガスの連続測定結果(月平均)・・・連続データは、添付シート(連続データ)参照

規定項目		2025/4	2025/5	2025/6	2025/7	2025/8	2025/9	2025/10	2025/11	2025/12	2026/1	2026/2	2026/3
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果が得られた日		連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均
1 号 炉	燃焼ガス温度 (°C)	845	832	821	838	837							
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	175	175	175	175	175							
2 号 炉	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	2.8	8.2	18.1	7.1	19.6							
	燃焼ガス温度 (°C)	830	830	835	834	829							
2 号 炉	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	175	174	175	175	175							
	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	2.7	5.4	3.9	9.0	7							

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果

規定項目			
1 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/8/26	
	測定結果が得られた日		
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)		
2 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/8/27	
	測定結果が得られた日		
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)		
法定の測定頻度:		1年に1回以上	

4. 排ガス中のポリ塩化ビフェニル(PCB濃度)の分析結果

1 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/8/26	
	測定結果が得られた日		
	ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		
2 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/8/27	
	測定結果が得られた日		
	ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		

5. 排ガス中水銀濃度の分析結果

1 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/8/26	
	測定結果が得られた日		
	ガス状水銀 (μ g/m3N)		
2 号 炉	採取位置	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日	2025/8/27	
	測定結果が得られた日		
	ガス状水銀 (μ g/m3N)		

6. ばいじんの除去の実施状況と措置(2025年8月末現在)

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 (1号炉)	2025/5/31	2025/6/1
ばいじんの除去を行った日 (2号炉)	2025/7/1	2025/7/3