

エコシステム小坂株式会社

1. 排ガスの分析結果(定期測定)

| 規定項目        |                     |               |      |           |           |        |        |        |        |
|-------------|---------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 1<br>号<br>炉 | 採取位置                |               |      | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり |
|             | 採取した年月日             |               |      | 2026/3/18 | 2026/5/26 |        |        |        |        |
|             | 測定結果が得られた日          |               |      | 2026/5/12 |           |        |        |        |        |
|             | ばい煙量<br>又は<br>ばい煙濃度 | 維持管理基準        |      |           |           |        |        |        |        |
|             |                     | 硫黄酸化物 (ppm)   | 20   | 0.65      |           |        |        |        |        |
|             |                     | ばいじん (g/m3N)  | 0.04 | 0.00070   |           |        |        |        |        |
|             |                     | 塩化水素 (mg/m3N) | 75   | 32        |           |        |        |        |        |
| 2<br>号<br>炉 | ばい煙量<br>又は<br>ばい煙濃度 | 窒素酸化物 (ppm)   | 220  | 87        |           |        |        |        |        |
|             |                     | 維持管理基準        |      |           |           |        |        |        |        |
|             |                     | 硫黄酸化物 (ppm)   | 20   | 0.087     |           |        |        |        |        |
|             |                     | ばいじん (g/m3N)  | 0.04 | 0.00059   |           |        |        |        |        |
|             | ばい煙濃度               | 塩化水素 (mg/m3N) | 75   | 24        |           |        |        |        |        |
|             |                     | 窒素酸化物 (ppm)   | 220  | 90        |           |        |        |        |        |
|             |                     | 維持管理基準        |      |           |           |        |        |        |        |

法定の測定頻度: ばいじん 2ヶ月に1回以上

2. 温度および排ガスの連続測定結果(月平均)・・・連続データは、添付シート(連続データ)参照

| 規定項目        |                     |  |  | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | 2027/2 | 2027/3 |
|-------------|---------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 採取位置        |                     |  |  | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり  | 別紙のとおり  | 別紙のとおり  | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり |
| 測定結果が得られた日  |                     |  |  | 連続測定平均 | 連続測定平均 | 連続測定平均 | 連続測定平均 | 連続測定平均 | 連続測定平均 | 連続測定平均  | 連続測定平均  | 連続測定平均  | 連続測定平均 | 連続測定平均 | 連続測定平均 |
| 維持管理基準      |                     |  |  |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |
| 1<br>号<br>炉 | 燃焼ガス温度 (℃)          |  |  | 800    | 841    | 841    |        |        |        |         |         |         |        |        |        |
|             | 集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (℃) |  |  | 200    | 175    | 175    |        |        |        |         |         |         |        |        |        |
|             | 排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)  |  |  | 100    | 3.5    | 1.9    |        |        |        |         |         |         |        |        |        |
| 2<br>号<br>炉 | 燃焼ガス温度 (℃)          |  |  | 800    | 830    | 836    |        |        |        |         |         |         |        |        |        |
|             | 集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (℃) |  |  | 200    | 175    | 175    |        |        |        |         |         |         |        |        |        |
|             | 排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)  |  |  | 100    | 1.3    | 2.0    |        |        |        |         |         |         |        |        |        |

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果

|             | 規定項目                | 維持管理基準 |           |           |        |
|-------------|---------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1<br>号<br>炉 | 採取位置                |        | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|             | 採取した年月日             |        | 2026/3/18 | 2026/5/26 |        |
|             | 測定結果が得られた日          |        | 2026/5/12 |           |        |
|             | ダイオキシン類（ng-TEQ/m3N） | 0.01   | 0.0028    |           |        |
| 2<br>号<br>炉 | 採取位置                |        | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|             | 採取した年月日             |        | 2026/3/19 | 2026/5/27 |        |
|             | 測定結果が得られた日          |        | 2026/5/12 |           |        |
|             | ダイオキシン類（ng-TEQ/m3N） | 0.01   | 0.0003    |           |        |

法定の測定頻度: 1年に1回以上

|                               |                    |        |           |           |        |
|-------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 4. 排ガス中のポリ塩化ビフェニル(PCB濃度)の分析結果 |                    |        |           |           |        |
| 1号炉                           | 採取位置               | 維持管理基準 | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|                               | 採取した年月日            |        | 2026/3/18 | 2026/5/26 |        |
|                               | 測定結果が得られた日         |        | 2026/5/12 |           |        |
|                               | ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N) |        | 1.6       |           |        |
| 2号炉                           | 採取位置               |        | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|                               | 採取した年月日            |        | 2026/3/19 | 2026/5/27 |        |
|                               | 測定結果が得られた日         |        | 2026/5/12 |           |        |
|                               | ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N) |        | 0.80      |           |        |

|                  |                |        |           |           |        |
|------------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 5. 排ガス中水銀濃度の分析結果 |                |        |           |           |        |
| 1号炉              | 採取位置           | 維持管理基準 | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|                  | 採取した年月日        |        | 2026/3/18 | 2026/5/26 |        |
|                  | 測定結果が得られた日     |        | 2026/5/12 |           |        |
|                  | ガス状水銀 (μg/m3N) | 50     | 0.37      |           |        |
| 2号炉              | 採取位置           |        | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|                  | 採取した年月日        |        | 2026/3/19 | 2026/5/27 |        |
|                  | 測定結果が得られた日     |        | 2026/5/12 |           |        |
|                  | ガス状水銀 (μg/m3N) | 50     | 0.44      |           |        |

|                 |              |        |           |           |        |
|-----------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 6. 排ガス中鉛濃度の分析結果 |              |        |           |           |        |
| 1号炉             | 採取位置         | 維持管理基準 | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|                 | 採取した年月日      |        | 2026/3/18 | 2026/5/26 |        |
|                 | 測定結果が得られた日   |        | 2026/5/12 |           |        |
|                 | 鉛濃度 (mg/m3N) | 8      | 0.017     |           |        |
| 2号炉             | 採取位置         |        | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|                 | 採取した年月日      |        | 2026/3/19 | 58/27     |        |
|                 | 測定結果が得られた日   |        | 2026/5/12 |           |        |
|                 | 鉛濃度 (mg/m3N) | 8      | 0.007     |           |        |

|                     |                  |        |           |           |        |
|---------------------|------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 7. 排ガス中カドミウム濃度の分析結果 |                  |        |           |           |        |
| 1号炉                 | 採取位置             | 維持管理基準 | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|                     | 採取した年月日          |        | 2026/3/18 | 2026/5/26 |        |
|                     | 測定結果が得られた日       |        | 2026/5/12 |           |        |
|                     | カドミウム濃度 (mg/m3N) | 0.8    | 0.001未満   |           |        |
| 2号炉                 | 採取位置             |        | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり |
|                     | 採取した年月日          |        | 2026/3/19 | 2026/5/27 |        |
|                     | 測定結果が得られた日       |        | 2026/5/12 |           |        |
|                     | カドミウム濃度 (mg/m3N) | 0.8    | 0.001未満   |           |        |

|                                |  |            |           |
|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 8. ばいじんの除去の実施状況と措置(2026年5月末現在) |  |            |           |
| 規定項目                           |  | 冷却設備       | 排ガス処理設備   |
| ばいじんの除去を行った日 (1号炉)             |  | 2026/1/28  | 2026/1/29 |
| ばいじんの除去を行った日 (2号炉)             |  | 2025/11/30 | 2026/2/27 |

エコシステム小坂株式会社

| 1号炉       |               |                       |                       | 2号炉           |                       |                       |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 燃焼ガス温度<br>(℃) | 集塵機に流入する燃焼ガスの温<br>(℃) | 排ガス中の一酸化炭素濃度<br>(ppm) | 燃焼ガス温度<br>(℃) | 集塵機に流入する燃焼ガスの温<br>(℃) | 排ガス中の一酸化炭素濃度<br>(ppm) |
| 2026/5/1  | 833           | 175                   | 0.3                   | 831           | 175                   | 0.0                   |
| 2026/5/2  | 827           | 176                   | 1.0                   | 827           | 175                   | 0.6                   |
| 2026/5/3  | 832           | 175                   | 0.1                   | 828           | 175                   | 5.3                   |
| 2026/5/4  | 827           | 176                   | 2.5                   | 828           | 175                   | 0.7                   |
| 2026/5/5  | 828           | 176                   | 4.2                   | 831           | 175                   | 1.2                   |
| 2026/5/6  | 829           | 175                   | 0.1                   | 832           | 175                   | 0.6                   |
| 2026/5/7  | 832           | 175                   | 0.7                   | 831           | 175                   | 1.6                   |
| 2026/5/8  | 828           | 175                   | 0.4                   | 829           | 175                   | 0.2                   |
| 2026/5/9  | 828           | 175                   | 0.2                   | 837           | 176                   | 0.8                   |
| 2026/5/10 | 826           | 175                   | 2.1                   | 829           | 176                   | 1.1                   |
| 2026/5/11 | 834           | 175                   | 1.5                   | 831           | 174                   | 0.3                   |
| 2026/5/12 | 833           | 175                   | 5.7                   | 835           | 174                   | 3.6                   |
| 2026/5/13 | 834           | 175                   | 2.7                   | 841           | 176                   | 1.1                   |
| 2026/5/14 | 843           | 176                   | 0.1                   | 843           | 175                   | 0.8                   |
| 2026/5/15 | 846           | 175                   | 1.2                   | 841           | 175                   | 10.9                  |
| 2026/5/16 | 845           | 175                   | 2.0                   | 836           | 175                   | 2.7                   |
| 2026/5/17 | 849           | 175                   | 2.9                   | 846           | 175                   | 1.0                   |
| 2026/5/18 | 848           | 174                   | 6.4                   | 849           | 175                   | 3.1                   |
| 2026/5/19 | 立ち下げ          | 立ち下げ                  | 立ち下げ                  | 838           | 175                   | 0.1                   |
| 2026/5/20 | 停止中           | 停止中                   | 停止中                   | 830           | 175                   | 1.3                   |
| 2026/5/21 | 立ち上げ          | 立ち上げ                  | 立ち上げ                  | 837           | 176                   | 3.2                   |
| 2026/5/22 | 854           | 175                   | 1.9                   | 836           | 175                   | 3.2                   |
| 2026/5/23 | 843           | 175                   | 0.5                   | 839           | 176                   | 0.5                   |
| 2026/5/24 | 843           | 175                   | 0.4                   | 832           | 175                   | 3.0                   |
| 2026/5/25 | 844           | 175                   | 0.3                   | 830           | 175                   | 0.0                   |
| 2026/5/26 | 882           | 175                   | 2.5                   | 883           | 175                   | 3.5                   |
| 2026/5/27 | 859           | 175                   | 3.1                   | 849           | 175                   | 1.5                   |
| 2026/5/28 | 847           | 175                   | 0.8                   | 826           | 175                   | 0.4                   |
| 2026/5/29 | 872           | 175                   | 7.0                   | 836           | 174                   | 6.0                   |
| 2026/5/30 | 847           | 175                   | 0.7                   | 834           | 175                   | 0.5                   |
| 2026/5/31 | 立ち下げ          | 立ち下げ                  | 立ち下げ                  | 831           | 175                   | 1.9                   |
| 月平均       | 841           | 175                   | 1.9                   | 836           | 175                   | 2.0                   |