

エコシステム小坂株式会社

1. 排ガスの分析結果(定期測定)

規定項目								
1号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26				
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14				
		維持管理基準						
	ばい煙量	硫黄酸化物 (ppm)	20	0.65	0.31			
	又は	ばいじん (g/m3N)	0.04	0.00070	0.0009			
2号炉	ばい煙濃度	塩化水素 (mg/m3N)	75	32	49			
		窒素酸化物 (ppm)	220	87	97			
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27				
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14				
		維持管理基準						
	ばい煙量	硫黄酸化物 (ppm)	20	0.087	0.081			
	又は	ばいじん (g/m3N)	0.04	0.00059	0.0006			
	ばい煙濃度	塩化水素 (mg/m3N)	75	24	21			
		窒素酸化物 (ppm)	220	90	98			

法定の測定頻度:ばいじん

2ヶ月に1回以上

2. 温度および排ガスの連続測定結果(月平均)・・・連続データは、添付シート(連続データ)参照

規定項目		2026/4	2026/5	2026/6	2026/7	2026/8	2026/9	2026/10	2026/11	2026/12	2027/1	2027/2	2027/3
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	測定結果が得られた日	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均
	維持管理基準												
1号炉	燃焼ガス温度 (°C)	800	841	841	828								
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	200	175	175	175								
	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100	3.5	1.9	8.0								
2号炉	燃焼ガス温度 (°C)	800	830	836	834								
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	200	175	175	175								
	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100	1.3	2.0	2.9								

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果

規定項目		維持管理基準			
1号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.01	0.0028	0.0071	
2号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.01	0.0003	0.0019	

法定の測定頻度:

1年に1回以上

4. 排ガス中のポリ塩化ビフェニル(PCB濃度)の分析結果

採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉				
採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		1.6	2.1	
2号炉				
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		0.80	0.90	

5. 排ガス中水銀濃度の分析結果

採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉				
採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
ガス状水銀 ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)	50	0.37	0.18	
2号炉				
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
ガス状水銀 ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)	50	0.44	0.07	

6. 排ガス中鉛濃度の分析結果

採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉				
採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
鉛濃度 (mg/m3N)	8	0.017	0.044	
2号炉				
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取した年月日		2026/3/19	58/27	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
鉛濃度 (mg/m3N)	8	0.007	0.033	

7. 排ガス中カドミウム濃度の分析結果

採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉				
採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
カドミウム濃度 (mg/m3N)	0.8	0.001未満	0.001未満	
2号炉				
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
カドミウム濃度 (mg/m3N)	0.8	0.001未満	0.001未満	

8. ばいじんの除去の実施状況と措置(2026年6月末現在)

規定項目		冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 (1号炉)		2026/6/2	2026/6/3
ばいじんの除去を行った日 (2号炉)		2025/11/30	2026/2/27

エコシステム小坂株式会社

1号炉				2号炉		
	燃烧ガス温度 (℃)	集塵機に流入する 燃烧ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸 化炭素濃度 (ppm)	燃烧ガス温度 (℃)	集塵機に流入する 燃烧ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸 化炭素濃度 (ppm)
2026/6/1	停止中	停止中	停止中	834	175	10.4
2026/6/2	停止中	停止中	停止中	837	175	0.2
2026/6/3	停止中	停止中	停止中	839	175	0.3
2026/6/4	停止中	停止中	停止中	838	176	1.2
2026/6/5	停止中	停止中	停止中	836	175	4.1
2026/6/6	停止中	停止中	停止中	831	175	0.0
2026/6/7	停止中	停止中	停止中	839	175	0.4
2026/6/8	停止中	停止中	停止中	828	176	1.3
2026/6/9	停止中	停止中	停止中	840	175	9.1
2026/6/10	停止中	停止中	停止中	839	175	0.1
2026/6/11	停止中	停止中	停止中	839	175	0.0
2026/6/12	停止中	停止中	停止中	837	175	0.0
2026/6/13	停止中	停止中	停止中	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ
2026/6/14	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
2026/6/15	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
2026/6/16	停止中	停止中	停止中	立上げ	立上げ	立上げ
2026/6/17	停止中	停止中	停止中	820	175	20.4
2026/6/18	停止中	停止中	停止中	826	175	1.3
2026/6/19	停止中	停止中	停止中	827	175	0.4
2026/6/20	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ	830	175	0.2
2026/6/21	827	175	17	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ
2026/6/22	833	175	12.3	停止中	停止中	停止中
2026/6/23	834	175	9.7	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ
2026/6/24	813	176	4.5	821	175	0.8
2026/6/25	815	175	4.0	827	175	3.1
2026/6/26	823	175	4.7	828	175	1.1
2026/6/27	818	175	1.5	828	175	1.2
2026/6/28	820	175	1.5	831	175	0.7
2026/6/29	860	175	14.4	875	176	6.3
2026/6/30	839	175	10.3	立ち下げ	立ち下げ	5.2
月平均	828	175	8.0	834	175	2.9