

エコシステム小坂株式会社

1. 排ガスの分析結果(定期測定)

規定項目								
1号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26				
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14				
		維持管理基準						
	ばい煙量	硫黄酸化物 (ppm)	20	0.65	0.31			
	又は	ばいじん (g/m3N)	0.04	0.00070	0.0009			
2号炉	ばい煙濃度	塩化水素 (mg/m3N)	75	32	49			
		窒素酸化物 (ppm)	220	87	97			
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27				
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14				
		維持管理基準						
	ばい煙量	硫黄酸化物 (ppm)	20	0.087	0.081			
	又は	ばいじん (g/m3N)	0.04	0.00059	0.0006			
	ばい煙濃度	塩化水素 (mg/m3N)	75	24	21			
		窒素酸化物 (ppm)	220	90	98			

法定の測定頻度:ばいじん

2ヶ月に1回以上

2. 温度および排ガスの連続測定結果(月平均)・・・連続データは、添付シート(連続データ)参照

規定項目		2026/4	2026/5	2026/6	2026/7	2026/8	2026/9	2026/10	2026/11	2026/12	2027/1	2027/2	2027/3
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	測定結果が得られた日	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均
	維持管理基準												
1号炉	燃焼ガス温度 (°C)	800	841	841	828	831							
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	200	175	175	175	175							
	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100	3.5	1.9	8.0	6.4							
2号炉	燃焼ガス温度 (°C)	800	830	836	834	827							
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	200	175	175	175	175							
	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100	1.3	2.0	2.9	8.7							

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果

規定項目		維持管理基準			
1号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.01	0.0028	0.0071	
2号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.01	0.0003	0.0019	

法定の測定頻度:

1年に1回以上

4. 排ガス中のポリ塩化ビフェニル(PCB濃度)の分析結果

採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉				
採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		1.6	2.1	
2号炉				
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		0.80	0.90	

5. 排ガス中水銀濃度の分析結果

採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉				
採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
ガス状水銀 ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)	50	0.37	0.18	
2号炉				
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
ガス状水銀 ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)	50	0.44	0.07	

6. 排ガス中鉛濃度の分析結果

採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉				
採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
鉛濃度 (mg/m3N)	8	0.017	0.044	
2号炉				
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取した年月日		2026/3/19	58/27	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
鉛濃度 (mg/m3N)	8	0.007	0.033	

7. 排ガス中カドミウム濃度の分析結果

採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉				
採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
カドミウム濃度 (mg/m3N)	0.8	0.001未満	0.001未満	
2号炉				
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
カドミウム濃度 (mg/m3N)	0.8	0.001未満	0.001未満	

8. ばいじんの除去の実施状況と措置(2026年7月末現在)

規定項目		冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 (1号炉)		2026/6/2	2026/6/3
ばいじんの除去を行った日 (2号炉)		2026/7/4	2026/7/4

エコシステム小坂株式会社

1号炉				2号炉		
	燃烧ガス温度 (℃)	集塵機に流入する 燃烧ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸 化炭素濃度 (ppm)	燃烧ガス温度 (℃)	集塵機に流入する 燃烧ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸 化炭素濃度 (ppm)
2026/7/1	838	175	3.4	834	175	1.7
2026/7/2	826	175	3.5	停止中	停止中	停止中
2026/7/3	827	175	2.0	停止中	停止中	停止中
2026/7/4	824	175	1.7	停止中	停止中	停止中
2026/7/5	825	175	1.2	停止中	停止中	停止中
2026/7/6	821	175	2.2	停止中	停止中	停止中
2026/7/7	821	175	1.4	停止中	停止中	停止中
2026/7/8	828	175	5.0	停止中	停止中	停止中
2026/7/9	825	175	2.5	停止中	停止中	停止中
2026/7/10	827	175	0.9	停止中	停止中	停止中
2026/7/11	831	175	1.1	停止中	停止中	停止中
2026/7/12	838	175	5.7	停止中	停止中	停止中
2026/7/13	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ	停止中	停止中	停止中
2026/7/14	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
2026/7/15	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ	停止中	停止中	停止中
2026/7/16	830	175	4.2	停止中	停止中	停止中
2026/7/17	833	175	8.6	停止中	停止中	停止中
2026/7/18	826	175	4.0	停止中	停止中	停止中
2026/7/19	827	175	5.1	停止中	停止中	停止中
2026/7/20	828	175	8.6	停止中	停止中	停止中
2026/7/21	822	175	4.7	停止中	停止中	停止中
2026/7/22	833	175	2.6	停止中	停止中	停止中
2026/7/23	835	175	6.4	停止中	停止中	停止中
2026/7/24	834	175	4.9	停止中	停止中	停止中
2026/7/25	838	175	7.6	停止中	停止中	停止中
2026/7/26	833	175	9.1	停止中	停止中	停止中
2026/7/27	834	176	5.0	停止中	停止中	停止中
2026/7/28	835	176	17.9	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ
2026/7/29	835	175	19.5	822	175	4.3
2026/7/30	867	175	23.3	826	175	8.5
2026/7/31	849	175	18.3	827	175	20.3
月平均	832	175	6.4	827	175	8.7