

エコシステム小坂株式会社

1. 排ガスの分析結果(定期測定)

規定項目									
1号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26					
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14					
		維持管理基準							
	ばい煙量	硫黄酸化物 (ppm)	20	0.65	0.31				
	又は	ばいじん (g/m3N)	0.04	0.00070	0.0009				
2号炉	ばい煙濃度	塩化水素 (mg/m3N)	75	32	49				
		窒素酸化物 (ppm)	220	87	97				
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27					
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14					
		維持管理基準							
2号炉	ばい煙量	硫黄酸化物 (ppm)	20	0.087	0.081				
	又は	ばいじん (g/m3N)	0.04	0.00059	0.0006				
	ばい煙濃度	塩化水素 (mg/m3N)	75	24	21				
		窒素酸化物 (ppm)	220	90	98				

法定の測定頻度:ばいじん

2ヶ月に1回以上

2. 温度および排ガスの連続測定結果(月平均)・・・連続データは、添付シート(連続データ)参照

規定項目		2026/4	2026/5	2026/6	2026/7	2026/8	2026/9	2026/10	2026/11	2026/12	2027/1	2027/2	2027/3
採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果が得られた日		連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均
	維持管理基準												
1号炉	燃焼ガス温度 (°C)	800	841	828	831	831							
号	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	200	175	175	175	175							
炉	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100	3.5	1.9	8.0	6.4	19.4						
2号炉	燃焼ガス温度 (°C)	800	830	836	834	827	834						
号	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	200	175	175	175	175	175						
炉	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100	1.3	2.0	2.9	8.7	19.7						

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果

規定項目		維持管理基準			
1号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.01	0.0028	0.0071	
2号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.01	0.0003	0.0019	

法定の測定頻度:

1年に1回以上

4. 排ガス中のポリ塩化ビフェニル(PCB濃度)の分析結果

	採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		1.6	2.1	
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
2号炉	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ポリ塩化ビフェニル (ng/m3N)		0.80	0.90	
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり

5. 排ガス中水銀濃度の分析結果

	採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ガス状水銀 (μg/m3N)	50	0.37	0.18	
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
2号炉	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ガス状水銀 (μg/m3N)	50	0.44	0.07	
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり

6. 排ガス中鉛濃度の分析結果

	採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	鉛濃度 (mg/m3N)	8	0.017	0.044	
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
2号炉	採取した年月日		2026/3/19	58/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	鉛濃度 (mg/m3N)	8	0.007	0.033	
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり

7. 排ガス中カドミウム濃度の分析結果

	採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
1号炉	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	カドミウム濃度 (mg/m3N)	0.8	0.001未満	0.001未満	
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
2号炉	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	カドミウム濃度 (mg/m3N)	0.8	0.001未満	0.001未満	
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり

8. ばいじんの除去の実施状況と措置(2026年8月末現在)

規定項目		冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 (1号炉)		2026/6/2	2026/6/3
ばいじんの除去を行った日 (2号炉)		2026/7/4	2026/7/4

エコシステム小坂株式会社

1号炉

2号炉

	燃焼ガス温度 (℃)	集塵機に流入する燃焼ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	燃焼ガス温度 (℃)	集塵機に流入する燃焼ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)
2026/8/1	828	175	1.9	828	175	14.9
2026/8/2	838	175	0.5	828	175	9.7
2026/8/3	841	175	2.6	827	175	31.7
2026/8/4	839	175	9.4	832	175	34.9
2026/8/5	826	175	12.9	859	175	30.7
2026/8/6	847	175	8.7	842	175	6.1
2026/8/7	839	175	2.4	823	175	8.3
2026/8/8	838	175	5.1	828	175	6.9
2026/8/9	840	175	4.8	829	176	20.8
2026/8/10	840	175	5.1	830	175	26.3
2026/8/11	838	174	5.6	829	175	21.9
2026/8/12	846	175	8.0	829	175	25.6
2026/8/13	839	175	18.9	827	175	23.5
2026/8/14	839	175	20.8	823	175	29.7
2026/8/15	829	176	63.3	828	176	32.9
2026/8/16	829	175	37.6	828	176	27.3
2026/8/17	825	176	44.5	833	175	31.5
2026/8/18	822	175	51.1	830	175	25.3
2026/8/19	828	175	11.7	830	175	14.1
2026/8/20	830	175	17.1	831	175	12.3
2026/8/21	824	175	25.2	827	175	21.4
2026/8/22	816	176	42.1	828	175	17.0
2026/8/23	817	175	41.0	824	175	19.8
2026/8/24	824	175	33.6	869	176	17.5
2026/8/25	818	175	34.5	857	174	14.7
2026/8/26	822	175	35.9	846	175	13.6
2026/8/27	822	175	17.5	825	175	15.6
2026/8/28	829	175	2.8	834	175	8.1
2026/8/29	830	175	10.4	872	175	24.2
2026/8/30	827	175	10.0	835	175	7.9
2026/8/31	823	175	16.9	830	175	15.6
月平均	831	175	19.4	834	175	19.7