エコシステム小坂株式会社

1. 排ガスの分析結果（定期測定）

	規定項目								
1号炉	採取位置			別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日			2026/3/18	2026/5/26					
	測定結果が得られた日			2026/5/12	2026/7/14					
			維持管理基準							
	ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物（ppm）	20	0.65	0.31					
		ばいじん（g/m3N）	0.04	0.00070	0.0009					
		塩化水素（mg/m3N）	75	32	49					
		窒素酸化物（ppm）	220	87	97					
2号炉	採取位置			別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日			2026/3/19	2026/5/27					
	測定結果が得られた日			2026/5/12	2026/7/14					
			維持管理基準							
	ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物（ppm）	20	0.087	0.081					
		ばいじん（g/m3N）	0.04	0.00059	0.0006					
		塩化水素（mg/m3N）	75	24	21					
		窒素酸化物（ppm）	220	90	98					

法定の測定頻度：ばいじん　　2ヶ月に1回以上

2. 温度および排ｶﾞｽの連続測定結果（月平均）・・・連続データは、添付シート（連続データ）参照

	規定項目		2026/4	2026/5	2026/6	2026/7	2026/8	2026/9	2026/10	2026/11	2026/12	2027/1	2027/2	2027/3
	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	測定結果が得られた日		連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均	連続測定平均
		維持管理基準												
1号炉	燃焼ガス温度 （℃）	800	841	841	828	831	831	828						
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 （℃	200	175	175	175	175	175	175						
	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	100	3.5	1.9	8.0	6.4	19.4	24.5						
2号炉	燃焼ガス温度 （℃）	800	830	836	834	827	834	815						
	集塵機に流入する燃焼ガスの温度 （℃	200	175	175	175	175	175	174						
	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	100	1.3	2.0	2.9	8.7	19.7	8.5						

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果

	規定項目	維持管理基準			
1号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 （ng-TEQ/m3N）	0.01	0.0028	0.0071	
2号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 （ng-TEQ/m3N）	0.01	0.0003	0.0019	

法定の測定頻度：　　1年に1回以上

4. 排ガス中のポリ塩化ビフェニル（PCB濃度）の分析結果

1号炉	採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ポリ塩化ビフェニル （ng/m3N）		1.6	2.1	
2号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ポリ塩化ビフェニル （ng/m3N）		0.80	0.90	

5. 排ガス中水銀濃度の分析結果

1号炉	採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ガス状水銀 （μg/m3N）	50	0.37	0.18	
2号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	ガス状水銀 （μg/m3N）	50	0.44	0.07	

6. 排ガス中鉛濃度の分析結果

1号炉	採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	鉛濃度 （mg/m3N）	8	0.017	0.044	
2号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	58/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	鉛濃度 （mg/m3N）	8	0.007	0.033	

7. 排ガス中カドミウム濃度の分析結果

1号炉	採取位置	維持管理基準	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/18	2026/5/26	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	カドミウム濃度 （mg/m3N）	0.8	0.001未満	0.001未満	
2号炉	採取位置		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
	採取した年月日		2026/3/19	2026/5/27	
	測定結果が得られた日		2026/5/12	2026/7/14	
	カドミウム濃度 （mg/m3N）	0.8	0.001未満	0.001未満	

8. ばいじんの除去の実施状況と措置（2026年9月末現在）

規定項目		冷却設備	排ｶﾞｽ処理設備
ばいじんの除去を行った日 （1号炉）		2026/9/9	2026/9/9
ばいじんの除去を行った日 （2号炉）		2026/9/10	2026/9/9

エコシステム小坂株式会社

	1号炉			2号炉		
	燃焼ガス温度 (℃)	集塵機に流入する燃焼ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	燃焼ガス温度 (℃)	集塵機に流入する燃焼ガスの温 (℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)
2026/9/1	830	175	6.0	827	175	14.7
2026/9/2	823	176	14.5	829	175	20.4
2026/9/3	832	175	17.9	839	175	14.8
2026/9/4	826	175	20.7	830	175	1.5
2026/9/5	828	175	22.0	826	175	2.0
2026/9/6	844	175	18.1	857	175	12.9
2026/9/7	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ	立ち下げ
2026/9/8	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
2026/9/9	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
2026/9/10	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
2026/9/11	停止中	停止中	停止中	立ち上げ	立ち上げ	立ち上げ
2026/9/12	立上げ	立上げ	立上げ	828	175	7.5
2026/9/13	823	174	21.2	825	175	4.2
2026/9/14	832	175	32.8	834	175	3.8
2026/9/15	830	175	33.8	829	175	1.7
2026/9/16	825	175	40.2	826	175	3.2
2026/9/17	817	175	44.9	822	175	5.9
2026/9/18	819	175	41.2	639	172	5.0
2026/9/19	833	175	29.2	595	160	21.9
2026/9/20	830	175	28.4	838	175	6.8
2026/9/21	824	175	43.0	833	175	14.6
2026/9/22	821	175	37.4	841	176	12.9
2026/9/23	817	175	33.2	837	175	12.1
2026/9/24	860	175	44.6	869	175	28.3
2026/9/25	835	175	26.6	841	175	8.3
2026/9/26	831	175	8.2	836	176	2.1
2026/9/27	830	175	10.8	828	174	2.8
2026/9/28	825	175	3.7	818	175	1.1
2026/9/29	815	175	0.0	813	175	0.0
2026/9/30	823	175	8.6	825	175	3.2
月平均	828	175	24.5	815	174	8.5