

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2024年3月末現在)

2023年4月～2024年3月

規定項目	前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2023/2/14-2023/2/20	2023/4/5-2023/4/6	2023/6/12-2023/6/19	2023/9/4-2023/9/5	2023/10/9-2023/10/22	2023/12/25-2023/12/26
	排ガス処理設備	2023/2/14-2023/2/20	2023/4/5-2023/4/6	2023/6/12-2023/6/19	2023/9/4-2023/9/5	2023/10/9-2023/10/22	2023/12/25-2023/12/26

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2024年3月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※
採取した年月日	2023年5月15日	2023年7月11日	2023年9月28日	2023年11月16日	2024年1月12日	2024年3月15日
測定結果が得られた日	2023年6月5日	2023年8月2日	2023年11月2日	2023年12月7日	2024年2月1日	2024年4月3日
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m3Normal)	0.00084	0.00013	0.0001未満	0.0015	0.0005
	硫黄酸化物 (volppm)	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満
	窒素酸化物 (volppm)	56	60	57	60	48
	塩化水素 (volppm)	0.4未満	0.4未満	0.5未満	0.4未満	0.4未満
水銀濃度	全水銀 (μg/m3Normal)		0.78		0.11	0.03未満

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2024年3月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日	2022年7月12日	2023年9月28日	
測定結果が得られた日	2022年8月8日	2023年10月23日	
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.0017	0.000051	

※事業場の処理工程図に明示