

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2025年3月末現在)

| 規定項目 | 前年度最終 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
|--------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 冷却設備 | 2024/2/12-2024/2/19 | 2024/5/7-2024/5/8 | 2024/6/11-2024/6/18 | 2024/10/9-2024/10/27 | 2025/1/14-2025/1/15 | 2025/2/16-2025/2/23 |
| | 排ガス処理設備 | 2024/2/12-2024/2/19 | 2024/5/7-2024/5/8 | 2024/6/11-2024/6/18 | 2024/10/9-2024/10/27 | 2025/1/14-2025/1/15 | 2025/2/16-2025/2/23 |

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2025年3月末現在)

| 規定項目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
|---------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|
| 採取位置 | 別紙のとおり※ | 別紙のとおり※ | 別紙のとおり※ | 別紙のとおり※ | 別紙のとおり※ | 別紙のとおり※ | |
| 採取した年月日 | 2024年5月20日 | 2024年7月9日 | 2024年9月5日 | 2024年11月11日 | 2025年1月20日 | 2025年3月12日 | |
| 測定結果が得られた日 | 2024年6月5日 | 2024年8月19日 | 2024年9月25日 | 2024年12月6日 | 2025年2月6日 | 2025年3月31日 | |
| ばい煙量 又は ばい煙濃度 | ばいじん (g/m3Normal) | 0.00074 | 0.015 | 0.0047 | 0.013 | 0.00039 | 0.00082 |
| | 硫黄酸化物 (volppm) | 0.7未満 | 0.7未満 | 0.7未満 | 0.7未満 | 0.7未満 | 0.7未満 |
| ばい煙濃度 | 窒素酸化物 (volppm) | 61 | 46 | 41 | 55 | 61 | 50 |
| | 塩化水素 (volppm) | 0.4未満 | 0.4未満 | 0.4未満 | 0.4未満 | 0.4未満 | 0.4未満 |
| 水銀濃度 | 全水銀 (μg/m3Normal) | | 0.097 | | 0.03未満 | | 0.087 |

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2025年3月末現在)

| 規定項目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| 採取位置 | 別紙のとおり※ | 別紙のとおり※ | |
| 採取した年月日 | 2023年9月28日 | 2024年7月9日 | |
| 測定結果が得られた日 | 2023年10月23日 | 2024年8月1日 | |
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) | 0.000051 | 0.0015 | |

※事業場の処理工程図に明示