

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2025年12月末現在)

2025年4月～2026年3月

規定項目	前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備 2025/2/16～2025/2/23	2025/5/13～2025/5/14	2025/6/16～2025/6/23	2025/9/15～2025/9/16	2025/10/12～2025/10/29		
	排ガス処理設備 2025/2/16～2025/2/23	2025/5/13～2025/5/14	2025/6/16～2025/6/23	2025/9/15～2025/9/16	2025/10/12～2025/10/29		

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2025年12月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※			
採取した年月日	2025年5月8日	2025年7月8日	2025年9月12日	2025年11月12日			
測定結果が得られた日	2025年5月26日	2025年8月14日	2025年10月6日	2025年12月2日			
ばい煙量 又は ばい煙濃度	[ばいじん (g/m ³ Normal) 硫黄酸化物 (volppm)] 窒素酸化物 (volppm) 塩化水素 (volppm)	0.0074 0.7未満 52 0.4未満	0.00012 0.7未満 65 0.4未満	0.0028 0.7未満 48 0.4未満	0.0067 0.7未満 44 0.3未満		
水銀濃度	[全水銀 (μg/m ³ Normal)]		0.096		0.28		

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2025年12月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日	2024年7月9日	2025年7月8日	
測定結果が得られた日	2024年8月1日	2025年8月1日	
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	0.0015	0.0012	

※事業場の処理工程図に明示