

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2026年3月末現在)

2025年4月～2026年3月

規定項目	前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2025/2/16-2025/2/23	2025/5/13-2025/5/14	2025/6/16-2025/6/23	2025/9/15-2025/9/16	2025/10/12-2025/10/29	2026/1/7-2026/1/8
	排ガス処理設備	2025/2/16-2025/2/23	2025/5/13-2025/5/14	2025/6/16-2025/6/23	2025/9/15-2025/9/16	2025/10/12-2025/10/29	2026/1/7-2026/1/8

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2026年3月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※
採取した年月日	2025年5月8日	2025年7月8日	2025年9月12日	2025年11月12日	2026年1月19日	2026年3月3日
測定結果が得られた日	2025年5月26日	2025年8月14日	2025年10月6日	2025年12月2日	2026年2月10日	2026年3月26日
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m3Normal)	0.0074	0.00012	0.0028	0.0067	0.00022
	硫黄酸化物 (volppm)	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満
	窒素酸化物 (volppm)	52	65	48	44	55
	塩化水素 (volppm)	0.4未満	0.4未満	0.4未満	0.3未満	0.4未満
水銀濃度	全水銀 (μg/m3Normal)		0.096		0.28	0.03未満

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2026年3月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日	2024年7月9日	2025年7月8日	
測定結果が得られた日	2024年8月1日	2025年8月1日	
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.0015	0.0012	

※事業場の処理工程図に明示