

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2026年7月末現在)

2026年4月～2027年3月

規定項目		前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2026/2/16-2026/2/23	2026/4/26-2026/4/27	2026/6/15-2026/6/22				
	排ガス処理設備	2026/2/16-2026/2/23	2026/4/26-2026/4/27	2026/6/15-2026/6/22				

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2026年7月末現在)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置		別紙のとおり※					
採取した年月日		2026年5月11日					
測定結果が得られた日		2026年6月2日					
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m3Normal)	0.0015					
	硫黄酸化物 (volppm)	0.7未満					
	窒素酸化物 (volppm)	56					
	塩化水素 (volppm)	0.4未満					
水銀濃度	全水銀 (μg/m3Normal)						

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2026年7月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※		
採取した年月日	2025年7月8日		
測定結果が得られた日	2025年8月1日		
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.0012		

※事業場の処理工程図に明示