

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2023年3月末現在)

2022年4月～2023年3月

規定項目		前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2022/2/14-2022/2/20	2022/5/9-2022/5/10	2022/6/13-2022/6/20	2022/9/6-2022/9/11	2022/10/10-2022/10/30	2022/12/5-2022/12/6	2023/2/14-2023/2/20
	排ガス処理設備	2022/2/14-2022/2/20	2022/5/9-2022/5/10	2022/6/13-2022/6/20	2022/9/6-2022/9/11	2022/10/10-2022/10/30	2022/12/5-2022/12/6	2023/2/14-2023/2/20

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2023年3月末現在)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置		別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※
採取した年月日		2022年5月25日	2022年7月12日	2022年9月13日	2022年11月15日	2023年1月20日	2023年3月16日
測定結果が得られた日		2022年6月10日	2022年8月17日	2022年9月30日	2022年12月8日	2023年2月8日	2023年4月7日
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m3Normal)	0.003	0.026	0.00027	0.00036	0.0001未満	0.00021
	硫黄酸化物 (volppm)	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満
	窒素酸化物 (volppm)	53	52	94	48	46	41
	塩化水素 (volppm)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.43	0.4未満
水銀濃度	全水銀 (μg/m3Normal)		0.03未満		0.11		0.02

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2023年3月末現在)

規定項目		1回目	2回目	3回目
採取位置		別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日		2021年7月9日	2022年7月12日	
測定結果が得られた日		2021年8月18日	2022年8月8日	
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)		0.00061	0.0017	

※事業場の処理工程図に明示