

## 1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2017年4月から2018年3月まで)

〔2号炉〕

作業日	作業内容
・自 2017年5月1日 至 2017年5月9日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・電気集塵機内のダストの除去作業(定修)。
・自 2017年8月1日 至 2017年8月26日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・電気集塵機内のダストの除去作業(定修)。
・自 2017年12月28日 至 2018年1月8日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・電気集塵機内のダストの除去作業(定修)。

〔3号炉〕

作業日	作業内容
・自 2017年8月7日 至 2017年8月16日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・バグフィルターのダストの除去作業(定修)。
・自 2017年12月18日 至 2018年1月13日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・バグフィルターのダストの除去作業(定修)。

〔4号炉〕

作業日	作業内容
・自 2017年4月25日 至 2017年5月9日	焼却炉の停止に伴う急冷塔・バグフィルターのダストの除去作業(定修)。
・自 2017年8月9日 至 2017年8月17日	焼却炉の停止に伴う急冷塔・バグフィルターのダストの除去作業(定修)。
・自 2017年12月22日 至 2018年1月6日	焼却炉の停止に伴う急冷塔・バグフィルターのダストの除去作業(定修)。

## 2. 排ガスの分析結果(2017年4月から2018年3月まで)

2号炉

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置	吸着塔出口	吸着塔出口	吸着塔出口	吸着塔出口	吸着塔出口	吸着塔出口	吸着塔出口
採取した年月日	2017/4/12	2017/7/25,26	2017/8/29	2017/10/13	2017/12/6	2018/2/27	
測定結果が得られた日	2017/5/15	2017/8/25	2017/9/29	2017/11/7	2018/1/12	2018/3/26	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫酸酸化物 0.17 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.049 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.17 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.35 Nm <sup>3</sup> /hr	1.2 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.052 Nm <sup>3</sup> /hr	Nm <sup>3</sup> /hr
	ばいじん 0.003 g/m <sup>3</sup>	<0.001 g/m <sup>3</sup>	<0.001 g/m <sup>3</sup>	0.006 g/m <sup>3</sup>	0.002 g/m <sup>3</sup>	<0.001 g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>
	塩化水素 <0.1 mg/m <sup>3</sup>	2.0 mg/m <sup>3</sup>	47 mg/m <sup>3</sup>	14 mg/m <sup>3</sup>	7.1 mg/m <sup>3</sup>	1 mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
	窒素酸化物 8 ppm	34 ppm	29 ppm	32 ppm	33 ppm	36 ppm	ppm

3号炉

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
採取した年月日	2017/4/14	2017/7/11	2017/8/22	2017/10/4	2017/12/15	2018/2/14	
測定結果が得られた日	2017/5/8	2017/8/8	2017/9/21	2017/10/25	2018/1/15	2018/2/27	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫酸酸化物 <0.01 Nm <sup>3</sup> /hr	0.12 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.009 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.5 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.01 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.01 Nm <sup>3</sup> /hr	Nm <sup>3</sup> /hr
	ばいじん <0.01 g/Nm <sup>3</sup>	0.044 g/m <sup>3</sup>	<0.005 g/m <sup>3</sup>	<0.01 g/m <sup>3</sup>	<0.005 g/m <sup>3</sup>	<0.01 g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>
	塩化水素 <0.1 mg/Nm <sup>3</sup>	38 mg/m <sup>3</sup>	2 mg/m <sup>3</sup>	<1 mg/m <sup>3</sup>	0.93 mg/m <sup>3</sup>	<1 mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
	窒素酸化物 25 ppm	18 ppm	31 ppm	43 ppm	22 ppm	57 ppm	ppm

4号炉

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
採取した年月日	2017/4/21	2017/6/20	2017/8/4	2017/10/4	2017/12/14	2018/2/8	
測定結果が得られた日	2017/5/22	2017/7/14	2017/9/7	2017/10/31	2018/1/14	2018/3/8	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫酸酸化物 <0.007 Nm <sup>3</sup> /hr	0.007 Nm <sup>3</sup> /hr	0.006 Nm <sup>3</sup> /hr	0.008 Nm <sup>3</sup> /hr	0.002 Nm <sup>3</sup> /hr	<0.006 Nm <sup>3</sup> /hr	Nm <sup>3</sup> /hr
	ばいじん 0.002 g/m <sup>3</sup>	<0.005 g/m <sup>3</sup>	<0.001 g/m <sup>3</sup>	<0.005 g/m <sup>3</sup>	<0.004 g/m <sup>3</sup>	<0.001 g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>
	塩化水素 9.6 mg/m <sup>3</sup>	<0.3 mg/m <sup>3</sup>	<1 mg/m <sup>3</sup>	<0.3 mg/m <sup>3</sup>	1.6 mg/m <sup>3</sup>	<1 mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
	窒素酸化物 46 ppm	38 ppm	39 ppm	47 ppm	52 ppm	45 ppm	ppm

2号炉

規定項目	1年に1回以上
採取位置	吸着塔出口
採取した年月日	2017/7/25,26
測定結果が得られた日	2017/8/25
ダイオキシン類(単位:ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.031

3号炉

規定項目	1年に2回以上	1年に2回以上
採取位置	煙突	煙突
採取した年月日	2017/7/11	2017/12/15
測定結果が得られた日	2017/8/8	2018/1/15
ダイオキシン類(単位:ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.00024	0.000090

4号炉

規定項目	1年に2回以上	1年に2回以上
採取位置	煙突	煙突
採取した年月日	2017/6/20	2017/12/14
測定結果が得られた日	2017/7/14	2018/1/15
ダイオキシン類(単位:ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0	0.000012

4号炉

規定項目	1年に2回以上	1年に2回以上
採取位置	煙突	煙突
採取した年月日	2017/6/20	2017/12/14
測定結果が得られた日	2017/7/14	2018/1/15
ポリ塩化ビフェニル(単位:ng/m <sup>3</sup> N)	0.77	4.9