

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2023年4月から2024年3月まで)

[2号炉]

作業日	作業内容
・自 2023年5月1日 至 2023年5月6日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・電気集塵機内のダストの除去作業(定修)。
・自 2023年12月26日 至 2024年1月5日	

[3号炉]

作業日	作業内容
・自 2023年8月17日 至 2023年8月29日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・バグフィルターのダストの除去作業(定修)。
・自 2023年12月17日 至 2024年1月16日	

[4号炉]

作業日	作業内容
・自 2023年4月27日 至 2023年5月11日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・バグフィルターのダストの除去作業(定修)。
・自 2023年8月9日 至 2023年8月24日	
・自 2023年12月24日 至 2024年1月11日	

2. 排ガスの分析結果(2023年4月から2024年3月まで)

2号炉

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置	吸着塔出口						
採取した年月日	2023/4/11	2023/5/17	2023/8/29	2023/10/18	2023/12/1		
測定結果が得られた日	2023/4/28	2023/6/15	2023/9/26	2023/11/10	2024/1/12		
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 <0.006 Nm ³ /hr ばいじん <0.0009 g/m ³ 塩化水素 <0.9 mg/m ³ 窒素酸化物 13 ppm	硫黄酸化物 0.068 Nm ³ /hr ばいじん <0.001 g/m ³ 塩化水素 3.8 mg/m ³ 窒素酸化物 13 ppm	0.049 Nm ³ /hr <0.001 g/m ³ 1 mg/m ³ 7 ppm	0.046 Nm ³ /hr <0.001 g/m ³ 3.6 mg/m ³ 6 ppm	0.079 Nm ³ /hr <0.005 g/m ³ 5.1 mg/m ³ 18 ppm	Nm ³ /hr	Nm ³ /hr

3号炉

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置	煙突						
採取した年月日	2023/4/12	2023/7/4	2023/8/2	2023/10/5	2023/12/8		
測定結果が得られた日	2023/4/28	2023/7/28	2023/9/4	2023/11/2	2024/1/19		
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 <0.0006 Nm ³ /hr ばいじん <0.006 g/Nm ³ 塩化水素 <1 mg/Nm ³ 窒素酸化物 1 ppm	0.059 Nm ³ /hr 0.002 g/m ³ <1 mg/m ³ 7 ppm	<0.061 Nm ³ /hr <0.001 g/m ³ 2 mg/m ³ 1 ppm	<0.067 Nm ³ /hr <0.001 g/m ³ 1 mg/m ³ 6 ppm	<0.074 Nm ³ /hr <0.001 g/m ³ <1 mg/m ³ 34 ppm	Nm ³ /hr	Nm ³ /hr

4号炉

規定項目	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
採取位置	煙突						
採取した年月日	2023/4/13	2023/6/22	2023/8/30	2023/10/31	2023/12/21		
測定結果が得られた日	2023/5/9	2023/7/24	2023/9/26	2023/11/27	2024/1/17		
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 0.0015 Nm ³ /hr ばいじん <0.0007 g/m ³ 塩化水素 <0.7 mg/m ³ 窒素酸化物 54 ppm	0.0064 Nm ³ /hr <0.0009 g/m ³ <0.9 mg/m ³ 51 ppm	0.006 Nm ³ /hr <0.001 g/m ³ 2 mg/m ³ 50 ppm	0.0061 Nm ³ /hr <0.0008 g/m ³ 2 mg/m ³ 62 ppm	0.051 Nm ³ /hr <0.0009 g/m ³ <1 mg/m ³ 56 ppm	Nm ³ /hr	Nm ³ /hr

2号炉

規定項目	1年に2回以上	1年に2回以上
採取位置	吸着塔出口	吸着塔出口
採取した年月日	2023/5/17	2023/12/1
測定結果が得られた日	2023/6/15	2024/1/12
ダイオキシン類(単位:ng-TEQ/m ³ N)	0.032	0.066
ポリ塩化ビフェニル(単位:ng/m ³ N)	9	11

3号炉

規定項目	1年に2回以上	1年に2回以上
採取位置	煙突	煙突
採取した年月日	2023/7/4	2023/12/8
測定結果が得られた日	2023/7/28	2024/1/19
ダイオキシン類(単位:ng-TEQ/m ³ N)	0.0039	0.006
ポリ塩化ビフェニル(単位:ng/m ³ N)	6.1	5.2

4号炉

規定項目	1年に2回以上	1年に2回以上
採取位置	煙突	煙突
採取した年月日	2023/6/22	2023/12/21
測定結果が得られた日	2023/7/24	2024/1/17
ダイオキシン類(単位:ng-TEQ/m ³ N)	0.00000048	0
ポリ塩化ビフェニル(単位:ng/m ³ N)	0.63	0.56