

(3) 放流水の水質検査の記録 (2026年度)

●健康項目

[illegible]

●生活環境項目（年1回以上測定）

[illegible]

(3) 放流水の水質検査結果

●排水基準等に係る健康項目（年1回以上測定）

項目	単位	採取年月日（2026年度）											
		4月2日	5月8日	6月3日	7月2日	8月5日							
カドミウム	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							
シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
有機りん	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							
鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
砒素	mg/L	0.011	0.013	0.01	0.011	0.009							
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
四塩化炭素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006							
シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
セレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1							
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油類）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1							
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
亜鉛	mg/L	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02							
溶解性鉄	mg/L	0.02	0.03	0.05	0.04	0.04							
溶解性マンガン	mg/L	0.14	0.16	0.15	0.14	0.16							
全クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
ふっ素	mg/L	1.6	1.6	2.0	2	1.5							
大腸菌群数	CFU/ml	0	0	0	0	0							
ほう素	mg/L	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8							
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	11	16	14	14	17							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.031	0.040	0.040	0.036	0.026							
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
全窒素	mg/L	42	49	44	47	45							
全りん	mg/L	0.11	0.09	0.12	0.09	0.09							

<は未満を表す